






Bedrijventerrein "De Brand"
De Steenbok 15
5215 MG 's-Hertogenbosch
Postbus 214
5201 AE 's-Hertogenbosch
tel. 073 6928860
fax. 073 6928897


Sloop en
wijzigingen
Fase 1


WATERSCHAP DE AA RIOOLGEMAAL ELSENDORP




RACK 0











Verplaatsen naar
slot 5


















Zij-aanzicht


300

1200




Voor-aanzicht

800



Voor-aanzicht

1600



KASTTYPE :
2 x ELDON AS12083

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ONDERDEEL CODERING	TOTAAL AANTAL	ARTIKELOMSCHRIJVING	TYPENUMMER	FABRIKANT	BAM TECHNIEK ARTIKELNUMMER				
300U4	1	CPU 315 DP	6ES7-315-2AF03-0AB0	Siemens	SIE.6ES7-315-2AF03-0AB0				
300U4	1	Batterijnmodule	6ES7-971-1AA00-0AA0	Siemens	SIE.6ES7-971-1AA00-0AA0				
301U1	2	Reserverings module (Dummy)	6ES7-370-1AA01-0AA0	Siemens	SIE.6ES7-370-1AA01-0AA0				
301U2	1	Analoge ingangen 8xV/I/R/Pt	6ES7-331-7KF01-0AB0	Siemens	SIE.6ES7-331-7KF01-0AB0				
301U7	5	Front connector 20p schroefverbinding	6ES7-392-1AJ00-0AA0	Siemens	SIE.6ES7-392-1AJ00-0AA0				
301U3	2	Reserverings module (Dummy)	6ES7-370-1AA01-0AA0	Siemens	SIE.6ES7-370-1AA01-0AA0				
301U4	3	Digitale ingangen 16x24Vdc	6ES7-321-1BH01-0AA0	Siemens	SIE.6ES7-321-1BH01-0AA0				
301U4	5	Front connector 20p schroefverbinding	6ES7-392-1AJ00-0AA0	Siemens	SIE.6ES7-392-1AJ00-0AA0				
301U5	3	Digitale ingangen 16x24Vdc	6ES7-321-1BH01-0AA0	Siemens	SIE.6ES7-321-1BH01-0AA0				
301U5	5	Front connector 20p schroefverbinding	6ES7-392-1AJ00-0AA0	Siemens	SIE.6ES7-392-1AJ00-0AA0				
301U6	3	Digitale ingangen 16x24Vdc	6ES7-321-1BH01-0AA0	Siemens	SIE.6ES7-321-1BH01-0AA0				
301U6	5	Front connector 20p schroefverbinding	6ES7-392-1AJ00-0AA0	Siemens	SIE.6ES7-392-1AJ00-0AA0				
301U7	1	Digitale uitgangen 2x8x24Vdc 0,5A	6ES7-322-1BH00-0AA0	Siemens	SIE.6ES7-322-1BH00-0AA0				
301U7	5	Front connector 20p schroefverbinding	6ES7-392-1AJ00-0AA0	Siemens	SIE.6ES7-392-1AJ00-0AA0				
305U1	1	Touch panel 1P27-10 10.4" kleur met 1Mb flash	6AV3-627-1OL01-0AX0	Siemens	SIE.6AV3-627-1OL01-0AX0				
400U1	2	Voeding			FOEVELEVERD				
400X2	1	Overspanningsbev. telecom opbouw	WT-RJ 12-S/FM A/K AP	Phoenix	PHOE.WT-RJ 12-S/FM A/K AP				
412K1	9	Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix	PHD.PLC-RSC-240C/21				
412K2		Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix					
42155	3	Omschakelaar 2-p 2-standen 1-2	CH10A221FT2+PRC+S6	Kraus & Naimer	K+N.CH10A221FT2+PRC+S6				
620S1	1	Drukknop blauw	04.704.010.6	ERD Figroen	ERD.04.704.010.6				
620S1	2	Schakelement m	04.704.900.1	ERD Figroen	ERD.04.704.900.1				
620S2	1	Drukknop transparant	04.704.010.7	ERD Figroen	ERD.04.704.010.7				
620S2	2	Schakelement m	04.704.900.1	ERD Figroen	ERD.04.704.900.1				
800K1	9	Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix	PHD.PLC-RSC-240C/21				
800K2		Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix					
800K3		Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix					
800K4		Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix					
801H3	1	Signaalarmatuur rood	04.704.002.2	ERD Figroen	ERD.04.704.002.2				
801H4	1	Signaalarmatuur wit	04.704.002.9	ERD Figroen	ERD.04.704.002.9				
801H5	2	Signaalarmatuur blauw	04.704.002.6	ERD Figroen	ERD.04.704.002.6				
801K5	9	Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix	PHD.PLC-RSC-240C/21				
801H6	2	Signaalarmatuur blauw	04.704.002.6	ERD Figroen	ERD.04.704.002.6				
801K6	9	Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix	PHD.PLC-RSC-240C/21				
801K7		Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix					
	1	Schakelkast 600x1200x300 plaatstaal	AE 1260.600	Rittal	RIT.AE 1260.600				
	1	Wandbevestigingsbeugel messing vernikkeld	KL 1580.000	Rittal	RIT.KL 1580.000				

 bam techniek Vestiging 's-Hertogenbosch	Getekend EHA	Datum 05.Nov.2002	Proj.nr. 20021070	MATERIAALLIJST	Uitgave	built	Blad 4003 van 4003	Blad
	Opdrachtgever	WATERSCHAP DE Aa			AA 74160 11 4000	4003		
	Naam adviesbureau	GTD OOST-BRABANT						
	Projectnaam	RIOOLGEMAAL ELSENDORP			Uitgave	3		<< 4002