

Groep	Nummer	Tag naam	Cond	Limiet	Deadband	Alarm tekst	VAR1	VAR2	VAR3	VAR4	Prioriteit	Area	Status tag
ALARM	220	NOODUIT	ON	0		Noodstop brander bediend			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	270	KETEL_AVV	ON	0		Aanvullende ketelvoorwaarden niet voldaan			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	310	TS_169	ON	0		Temperatuur bed 1 > 1000 grd. C			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	320	TS_170	ON	0		Temperatuur bed 2 > 1000 grd. C			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	330	DPS_160	ON	0		Bedhoogte < minimaal			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	340	WATCHDOG	ON	0		Watchdog storing			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	350	PAH_163	ON	0		Vuurhaarddruk > + 0.1 mbar			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	360	PS_180	ON	0		Stuurlicht druk < 4 bar			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	370	PS_174	ON	0		Aansteek luchtdruk < 30 mbar			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	380	PS_171_1	ON	0		Gasdruk < 2 bar			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	390	PS_171_2	ON	0		Gasdruk > 3 bar			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	400	XZS_168_169	ON	0		Hoofdgasventielen niet gesloten			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	410	FS_198_199	ON	0		Verbrandingsluchtflow < minimaal			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	420	TZS_183	ON	0		Gasregelklep bed1 niet in startpos			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	430	TZS_184	ON	0		Gasregelklep bed2 niet in startpos			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	440	FS_198199	ON	0		Verbrandingsluchtflow < 90 procent			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	450	VLAM_ST	ON	0		Vlamstoring hoofdbranders			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	460	PDS_158	ON	0		Verbrandingsluchtdruk < minimaal			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	470	XS_173	ON	0		Gaslek in hoofdventielen			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	480	BR_152	OFF	0		Aansteekbrander 1 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	490	BR_153	OFF	0		Aansteekbrander 2 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_S	
ALARM	850	KLEPPEN_AL[16]	ON	0		Klep XEV-815 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	KLEP_ALARM	
ALARM	860	KLEPPEN_AL[17]	ON	0		Snelsluit klep PV-1008 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	KLEP_ALARM	
ALARM	870	KLEPPEN_AL[21]	ON	0		Klep XEV-818 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	KLEP_ALARM	
ALARM	880	KLEPPEN_AL[22]	ON	0		Klep XEV-800 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	KLEP_ALARM	
ALARM	890	KLEPPEN_AL[24]	ON	0		Klep XEV-162.1 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	KLEP_ALARM	
ALARM	900	KLEPPEN_AL[25]	ON	0		Klep XEV-162.2 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	KLEP_ALARM	
ALARM	910	KLEPPEN_AL[26]	ON	0		Klep XEV-162.3 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	KLEP_ALARM	
ALARM	1010	MOTOR_AL[10]	ON	0		Roerwerk M-802 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1020	MOTOR_AL[11]	ON	0		Roerwerk M-804 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1030	MOTOR_AL[12]	ON	0		Pomp P-800 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1040	MOTOR_AL[16]	ON	0		Pomp P-802A in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1090	MOTOR_AL[42]	ON	0		Schroef A-150 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1100	MOTOR_AL[43]	ON	0		Schroef A-151 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1110	MOTOR_AL[44]	ON	0		Schroef A-161 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1120	MOTOR_AL[45]	ON	0		Schroef A-162 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1130	MOTOR_AL[47]	ON	0		Schroef A-150.1 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1140	MOTOR_AL[48]	ON	0		Schroef A-152 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1150	MOTOR_AL[49]	ON	0		Sluis A-160.3 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1160	MOTOR_AL[50]	ON	0		Sluis A-160.1 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1170	MOTOR_AL[52]	ON	0		Sluis A-179 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1180	MOTOR_AL[53]	ON	0		Sluis A-160.2 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1190	MOTOR_AL[54]	ON	0		Pomp P-805 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1200	MOTOR_AL[55]	ON	0		Shredder A-153 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1210	MOTOR_AL[56]	ON	0		Blower K-150 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1220	MOTOR_AL[57]	ON	0		Blower K-151.1 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1230	MOTOR_AL[58]	ON	0		Blower K-152 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1240	MOTOR_AL[59]	ON	0		Pomp P-804 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1250	MOTOR_AL[60]	ON	0		Schroef A-152.1 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1260	MOTOR_AL[62]	ON	0		Pomp P-815 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1270	MOTOR_AL[63]	ON	0		Blower K-158 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1280	MOTOR_AL[64]	ON	0		Blower K-151.2 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1290	MOTOR_AL[65]	ON	0		Pomp P-815.2 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1300	MOTOR_AL[66]	ON	0		Blower K-818.2 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1310	MOTOR_AL[70]	ON	0		Pomp P-816A in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1320	MOTOR_AL[71]	ON	0		Pomp P-816B in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1330	MOTOR_AL[72]	ON	0		Blower K-172 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	

Groep	Nummer	Tag naam	Cond	Limiet	Deadband	Alarm tekst	VAR1	VAR2	VAR3	VAR4	Prioriteit	Area	Status tag
ALARM	1340	MOTOR_AL[73]	ON	0		Blower K-175 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1350	MOTOR_AL[75]	ON	0		Pomp P-950 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1360	MOTOR_AL[77]	ON	0		Blower K-820B in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1370	MOTOR_AL[78]	ON	0		Pomp P-910A in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1380	MOTOR_AL[79]	ON	0		Pomp P-910S in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1390	MOTOR_AL[81]	ON	0		Snelsluitklep XEV-157 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1400	MOTOR_AL[82]	ON	0		Wasmachine in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1410	MOTOR_AL[83]	ON	0		Blower K-818.1 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1420	MOTOR_AL[84]	ON	0		Pomp P-819 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1430	MOTOR_AL[86]	ON	0		Blower K-820A in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	1460	MOTOR_AL[89]	ON	0		Schroef A-151.1 in alarm			DATETIME	SECTIME	7	MOTOR_ALARM	
ALARM	2390	LI_800_1	>=	0		Niveau indicatie opslag-tank V-800-A			DATETIME	SECTIME	9	RT-TREND_TAGS	
ALARM	2500	FISAL_158	ON	0		Verbrandingslucht bed 2 laag			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	2510	FISALL_158	ON	0		Verbrandingslucht bed 2 zeer laag			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	2520	FISAL_159	ON	0		Verbrandingslucht bed 1 laag			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	2530	FISALL_159	ON	0		Verbrandingslucht bed 1 zeer laag			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	2550	FAH_171	ON	0		Aardgasflow naar bed 1 hoog			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	2560	FAL_171	ON	0		Aardgasflow naar bed 1 laag			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	2570	FAH_172	ON	0		Aardgasflow naar bed 2 hoog			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	2580	FAL_172	ON	0		Aardgasflow naar bed 2 laag			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	2590	FSAL_815_1	ON	0		Lage flow naar scrubber C-815			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	2600	FSAL_815_2	ON	0		Lage flow naar quench C-815			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	2670	FAL_911	OFF	0		Lage flow koelwater E-815			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[19]
ALARM	2690	FAL_913	OFF	0		Lage flow koelwater nieuw->oud systeem			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[44]
ALARM	2700	FSAL_951	OFF	0		Lage flow sealwater			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	2830	LSAH_118	OFF	0		Hoog niveau vat B-163			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[30]
ALARM	2900	LALL_152	ON	0		Zeer laag niveau nevendrum V-150			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	2980	LS_921	ON	0		Niveau alarm doekenfilter 2, F-150			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[27]
ALARM	2990	LA_921	OFF	0		Niveau meting doekenfilter 2 F-150 defect			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3000	LS_922	ON	0		Niveau alarm doekenfilter 3, F-150			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[28]
ALARM	3010	LA_922	OFF	0		Niveau meting doekenfilter 3 F-150 defect			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3020	LSAH_167	ON	0		Hoog niveau bunker B-150			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3030	LSAL_167	ON	0		Laag niveau bunker B-150			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3040	LSAH_168	ON	0		Hoog niveau bunker B-151			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3050	LSAL_168	ON	0		Laag niveau bunker B-151			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3060	LSALL_800_2	OFF	0		Zeer laag niveau in opslagtank V-800A			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[33]
ALARM	3070	LSAHH_800_3	OFF	0		Zeer hoog niveau in opslagtank V-800A			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[34]
ALARM	3080	LAH_800_4	ON	0		Hoog niveau produkt tank V-800B			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3090	LAHH_800_4	ON	0		Zeer hoog niveau produkt tank V-800B			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3100	LSALL_800_5	OFF	0		Zeer laag niveau in opslagtank V-800B			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[35]
ALARM	3110	LSAHH_800_7	OFF	0		Hoog niveau in tankwagen			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[18]
ALARM	3120	LSALL_802_2	OFF	0		Zeer laag niveau in hydroxide tank V-802			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[40]
ALARM	3130	LAHH_800_1	ON	0		Zeer hoog niveau produkt tank V-800A			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3140	LAH_800_1	ON	0		Hoog niveau produkt tank V-800A			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3150	LAL_800_1	ON	0		Laag niveau produkt tank V-800A			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3160	LALL_800_1	ON	0		Zeer laag niveau produkt tank V-800A			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3170	LAHH_802_1	ON	0		Zeer hoog niveau in hydroxide tank V-802			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3180	LAH_802_1	ON	0		Hoog niveau in hydroxide tank V-802			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3190	LAL_802_1	ON	0		Laag niveau in hydroxide tank V-802			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3200	LAH_804_1	ON	0		Hoog niveau in eind-ox tank V-804			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3210	LAL_804_1	ON	0		Laag niveau in eind-ox tank V-804			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3220	LSALL_804_2	OFF	0		Zeer laag niveau in final ox. tank V-804			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[36]
ALARM	3230	LSAHH_804_3	OFF	0		Zeer hoog niveau in final ox. tank V-804			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[37]
ALARM	3240	LAL_815_1	ON	0		Laag niveau (<35) in scrubber C-815			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3250	LAH_815_1	ON	0		Hoog niveau (>70) in scrubber C-815			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3260	LALL_815_2	OFF	0		Zeer laag niveau in scrubber C-815			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[38]
ALARM	3270	LAH_816	OFF	0		Hoog niveau waskolom C-816			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	

Groep	Nummer	Tag naam	Cond	Limiet	Deadband	Alarm tekst	VAR1	VAR2	VAR3	VAR4	Prioriteit	Area	Status tag
ALARM	3280	LAH_817	OFF	0		Hoog niveau waskolom C-817			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3290	LAH_818	OFF	0		Hoog niveau in waskolom C-818			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3300	LAHH_820_1	ON	0		Zeer hoog niveau pompvat V-820 uit			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3310	LAH_820_1	ON	0		Hoog niveau pompvat V-820 uit			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3320	LAL_820_1	ON	0		Laag niveau pompvat V-820 uit			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3330	LSALL_820_2	OFF	0		Zeer laag niveau pompvat V-820 uit			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[41]
ALARM	3340	LSALL_820_3	OFF	0		Zeer laag niveau pompump V-820			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[42]
ALARM	3360	LSAL_910	OFF	0		Laag niveau in koelwater tank V-910			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[21]
ALARM	3370	LSALL_910	OFF	0		Zeer laag niveau in koelwater tank V-910			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[22]
ALARM	3380	LAL_913	ON	0		Laag niveau in sealwatertank V-950			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3430	TS_155_1	ON	0		Buitentemperatuur < +1 grd.C			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3440	TS_155_2	ON	0		Buitentemperatuur < -5 grd.C			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3450	TAH_186	ON	0		Hoge temperatuur in katbunker B-150			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3470	TAH_187	ON	0		Hoge temperatuur in katbunker B-151			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3530	TAH_192	ON	0		Hoge temperatuur in katbunker B-150			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3540	TAHH_192	ON	0		Zeer hoge temperatuur in katbunker B-150			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3550	TAH_193	ON	0		Hoge temperatuur in katbunker B-150			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3560	TAHH_193	ON	0		Zeer hoge temperatuur in katbunker B-150			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3570	TAH_194	ON	0		Hoge temperatuur in katbunker B-151			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3580	TAHH_194	ON	0		Zeer hoge temperatuur in katbunker B-151			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3590	TAH_195	ON	0		Hoge temperatuur in katbunker B-151			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3600	TAHH_195	ON	0		Zeer hoge temperatuur in katbunker B-151			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3610	TSAH_813	ON	0		Temperatuur in uitlaat van C-815 > 70 grd.C			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3620	TSAHH_813	ON	0		Temperatuur in uitlaat van C-815 > 80 grd.C			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3630	TSAHH_813	ON	0		MK-818 stop door hoge temp. uitlaat C-815			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3640	dPAH_814_1	OFF	0		Hoge verschildruk in demister van C-815			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[47]
ALARM	3650	dPAH_814_2	ON	0		Hoge verschildruk in warmtewisselaar E-815			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3660	PAH_812	ON	0		Hoge druk in rookgas naar quench Z-815			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3670	PAHH_812	ON	0		Zeer hoge druk in rookgas naar quench Z-815			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3680	TSAHH_814_1	OFF	0		Zeer hoge temp. in uitlaat v. koeler v. Z815			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3690	TAH_157	ON	0		Hoge temperatuur na A-192			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3700	QA_151	ON	0		Percentage stof in rookgas hoog			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3710	QAHH_151	ON	0		Percentage stof in rookgas te hoog			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3720	dPAH_166	ON	0		Hoge verschildruk over doekenfilter F-150			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3730	dPAHH_166	ON	0		Zeer hoge verschildruk over doekenfilter			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3740	QAHH_811_1	ON	0		Zeer hoog gehalte SO2 in rookgas			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3750	QAH_811_1	ON	0		Hoog gehalte SO2 in rookgas			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3760	QAHH_820_2	ON	0		Zeer hoge dichtheid in V-820			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3770	QAH_820_2	ON	0		Hoge dichtheid in V-820			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3780	QAL_820_2	ON	0		Lage dichtheid in V-820			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3790	QALL_820_2	ON	0		Zeer lage dichtheid in V-820			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3800	TAL_171	ON	0		Lage temp. in rookgas naar sproeikoeler C150			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3810	TAH_171	ON	0		Hoge temp. in rookgas naar sproeikoeler C150			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3820	TAH_172	ON	0		Hoge temp. in rookgas van sproeikoeler C150			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3830	TAH_804	ON	0		Hoge temperatuur V-804			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3840	TAHH_804	ON	0		Zeer hoge temperatuur V-804			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3850	dPALL_160	ON	0		Bedhoogte < 10 cm			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3860	dPAL_160	ON	0		Bedhoogte < 15 cm			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3870	dPAH_160_2	ON	0		Bedhoogte > 145 cm			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3880	dPAHH_160_1	ON	0		Bedhoogte > 150 cm			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3890	TAH_160_2	ON	0		Temperatuur bed 1 > 900 grd.C			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3900	TAHH_160_2	ON	0		Temperatuur bed 1 > 950 grd.C			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3910	TAH_161_2	ON	0		Temperatuur bed 2 > 900 grd.C			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3920	TAHH_161_2	ON	0		Temperatuur bed 2 > 950 grd.C			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	3930	dPS_169	OFF	0		Verschildruk doekenfilter > 18 mbar			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3950	PSAH_820_1	OFF	0		Hoge persdruk ventilator K-820-A			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3960	PSAH_820_3	OFF	0		Hoge persdruk ventilator K-820-B			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	

Groep	Nummer	Tag naam	Cond	Limiet	Deadband	Alarm tekst	VAR1	VAR2	VAR3	VAR4	Prioriteit	Area	Status tag
ALARM	3970	dPAH_818_8	OFF	0		Hoge verschildruk over sproeiplaat C-818			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3980	TAL_189	ON	0		Temperatuur warme hal < 5 grd. C			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	3990	LAL_171_1	OFF	0		SEAC - Laag niveau vat V-156			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[29]
ALARM	4000	LAH_171_1	OFF	0		SEAC - Hoog niveau vat V-156			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[32]
ALARM	4010	LALL_171_2	OFF	0		SEAC - Zeer laag niveau vat V-156			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[31]
ALARM	4020	XA_152	ON	0		SEAC - Leveltransmitter defect			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4030	PAL_156	OFF	0		SEAC - Lage druk perszijde P-156.1 / P-156.2			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4040	TAH_156_1	ON	0		SEAC - Hoge temperatuur water naar P-156.1/2			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4050	XA_153	ON	0		SEAC - Pomp P-156.2 loopt, geen stroming			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4060	XA_154	ON	0		SEAC - Pomp P-156.1 loopt, geen stroming			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4070	TA_157_1	ON	0		SEAC - Overload error P-156.2			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4080	TA_157_2	ON	0		SEAC - Overload error P-156.1			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4090	ZA_150	OFF	0		SEAC - Error mode control system			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	4100	PAL_129	OFF	0		SEAC - Lage inlaatdruk klepstation water			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4110	PAL_115	OFF	0		SEAC - Lage inlaatdruk klepstation lucht			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4120	PAH_118	OFF	0		SEAC - Lage uitlaatdruk klepstation lucht			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4130	FSAL_811_1	OFF	0		Lage flow in SO2 analyser			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4140	PSAH_167_1	OFF	0		Werkluchtdruk > 6 bar			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4150	PSAH_167_2	OFF	0		Werkluchtdruk > 3.5 bar			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4160	TAHH_165_2	ON	0		Zeer hoge temperatuur in freeboard			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	4170	XZA_105	OFF	0		Explosieluik van oven geopend			DATETIME	SECTIME	7	TABLE1	ALARM_STAT[6]
ALARM	4180	XA_901	OFF	0		Voormelding Bucholz relais			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4220	PALL_919	ON	0		Zeer lage druk perslucht systeem			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	4230	PAL_919	ON	0		Lage druk perslucht systeem			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4370	TI_163_1	>	950		Temperatuur free-board > 950 grd.C			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4380	VIBRO818_H	OFF	0		Voor alarm Vibrocontrol ventilator K818.1			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[53]
ALARM	4390	VIBRO818_HH	OFF	0		Hoog alarm Vibrocontrol ventilator K-818.1			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[43]
ALARM	4400	VIBRO_H	OFF	0		Voor alarm Vibrocontrol MK-151.1			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[45]
ALARM	4410	VIBRO_HH	OFF	0		Hoog alarm Vibrocontrol MK-151.1			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[50]
ALARM	4420	LS_920	ON	0		Niveau alarm doekenfilter 1, F150			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4430	NOODVD_STATUS	OFF	0		Noodvoeding RTO in storing			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4440	NOODVD_NET	OFF	0		Netvoeding noodvoeding RTO niet aanwezig			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	
ALARM	4490	TI_149_4	>	100	5	Hoge temperatuur perslucht voorverwarmer			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	
ALARM	4500	VIBRO818_2_H	OFF	0		Voor alarm Vibrocontrol ventilator K818.2			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[54]
ALARM	4510	VIBRO818_2_HH	OFF	0		Hoog alarm Vibrocontrol ventilator K-818.2			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[46]
ALARM	4520	VIBRO151_2_H	OFF	0		Voor alarm Vibrocontrol MK-151.2			DATETIME	SECTIME	9	TABLE1	ALARM_STAT[51]
ALARM	4530	VIBRO151_2_HH	OFF	0		Hoog alarm Vibrocontrol MK-151.2			DATETIME	SECTIME	8	TABLE1	ALARM_STAT[52]
MELD	10	SPANNING	ON	0		Spanning ketelbesturing aanwezig			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	20	TE_162_2	ON	0		Spoeltijd overbrugging in			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	30	VVCIRCUIT	ON	0		Voorwaarden circuit gesloten			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	40	REGELVRIJ	ON	0		Regelvrijgave TIC automatisch			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	50	REGEL_VRIJ	ON	0		Regelvrijgave branderbesturing			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	60	TESTDRUK	ON	0		Test verbr.lucht drukschakelaar			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	70	PROGSTART	ON	0		Programma startbereid			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	80	REGSPOEL	ON	0		Regeling naar spoelstand			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	90	REGSPOEL_90	ON	0		Spoelluchtflow > 90 procent			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	100	SPOELTIJD	ON	0		Spoeltijd loopt			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	110	TS_158159	ON	0		Spoeltijd overbrugging in (> 600)			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	120	REGSTART	ON	0		Regeling naar startstand			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	130	PROGLOOP	ON	0		Programma loopt			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	140	AAN_CONT	ON	0		Aansteekbranders continue			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	150	ONTSTEK	ON	0		Ontsteking in			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	160	XEV_168	ON	0		Hoofdventiel XEV-168 open			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	170	XEV_169_170_171	ON	0		Hoofdventiel XEV-169 / 170 / 171 open			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	180	HOOFDVLAM	ON	0		Hoofdvlam aanwezig			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	190	XEV_164_165_166	ON	0		Aansteekventielen open			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	200	XEV_170	ON	0		Hoofdbranders bed 2 uit			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	

Groep	Nummer	Tag naam	Cond	Limiet	Deadband	Alarm tekst	VAR1	VAR2	VAR3	VAR4	Prioriteit	Area	Status tag
MELD	210	XEV_171	ON	0		Hoofdbranders bed 1 uit			DATETIME	SECTIME	7	BRANDER_M	
MELD	960	XPV800_STAT	=	0		Verlaadklep XPV-800 geopend			DATETIME	SECTIME	9	KLEP_STAT	
MELD	970	XPV800_STAT	=	3		Verlaadklep XPV-800 gesloten			DATETIME	SECTIME	9	KLEP_STAT	
MELD	980	XPV800_RECIR	ON	0		Verlaadklep XPV-800 dicht (recirculatie)			DATETIME	SECTIME	9	KLEP_STAT	
MELD	990	PV1008_STAT	=	0		Snelsluit klep PV-1008 geopend			DATETIME	SECTIME	9	KLEP_STAT	
MELD	1000	PV1008_STAT	=	3		Snelsluit klep PV-1008 gesloten			DATETIME	SECTIME	9	KLEP_STAT	
MELD	1610	MA160_3_STAT	=	0		Sluis A-160.3 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1620	MA160_3_STAT	=	3		Sluis A-160.3 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1630	MA160_1_STAT	=	0		Sluis A-160.1 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1640	MA160_1_STAT	=	3		Sluis A-160.1 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1650	MA160_2_STAT	=	0		Sluis A-160.2 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1660	MA160_2_STAT	=	3		Sluis A-160.2 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1670	MA161_STAT	=	0		Schroef A-161 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1680	MA161_STAT	=	3		Schroef A-161 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1690	MA162_STAT	=	0		Schroef A-162 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1700	MA162_STAT	=	3		Schroef A-162 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1750	MA173_STAT	=	0		Pomp P-804 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1760	MA173_STAT	=	3		Pomp P-804 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1770	MA179_STAT	=	0		Sluis A-179 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1780	MA179_STAT	=	3		Sluis A-179 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1910	MK151_STAT	=	0		Blower K-151 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1920	MK151_STAT	=	3		Blower K-151 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1930	MK152_STAT	=	0		Blower K-152 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1940	MK152_STAT	=	3		Blower K-152 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1950	MK910_STAT	=	0		Ventilator K-910 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1960	MK910_STAT	=	3		Ventilator K-910 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1970	MK172_STAT	=	0		Blower K-172 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1980	MK172_STAT	=	3		Blower K-172 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1990	MK175_STAT	=	0		Blower K-175 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2000	MK175_STAT	=	3		Blower K-175 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2010	MK151_2_STAT	=	0		Blower K-151.2 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2020	MK151_2_STAT	=	3		Blower K-151.2 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2030	MP815_2_STAT	=	0		Pomp P-815.2 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2040	MP815_2_STAT	=	3		Pomp P-815.2 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2050	MK818_2_STAT	=	0		Blower K-818.2 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2060	MK818_2_STAT	=	3		Blower K-818.2 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2070	MP910A_STAT	=	0		Pomp P-910A running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2080	MP910A_STAT	=	3		Pomp P-910A stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2090	MP910S_STAT	=	0		Pomp P-910S running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2100	MP910S_STAT	=	3		Pomp P-910S stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2110	MP950_STAT	=	0		Pomp P-950 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2120	MP950_STAT	=	3		Pomp P-950 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2130	MK818_STAT	=	0		Blower K-818 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2140	MK818_STAT	=	3		Blower K-818 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2150	MK820A_STAT	=	0		Blower K-820A running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2160	MK820A_STAT	=	3		Blower K-820A stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2170	MK820B_STAT	=	0		Blower K-820B running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2180	MK820B_STAT	=	3		Blower K-820B stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2190	MP800_STAT	=	0		Pomp P-800 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2200	MP800_STAT	=	3		Pomp P-800 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2210	MP802A_STAT	=	0		Pomp P-802A running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2220	MP802A_STAT	=	3		Pomp P-802A stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2230	MP805_STAT	=	0		Pomp P-805 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2240	MP805_STAT	=	3		Pomp P-805 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2250	MP815_STAT	=	0		Pomp P-815 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2260	MP815_STAT	=	3		Pomp P-815 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2270	MP816A_STAT	=	0		Pomp P-816A running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	

Groep	Nummer	Tag naam	Cond	Limiet	Deadband	Alarm tekst	VAR1	VAR2	VAR3	VAR4	Prioriteit	Area	Status tag
MELD	2280	MP816A_STAT	=	3		Pomp P-816A stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2290	MP816B_STAT	=	0		Pomp P-816B running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2300	MP816B_STAT	=	3		Pomp P-816B stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2310	MP816C_STAT	=	0		Wasmachine running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2320	MP816C_STAT	=	3		Wasmachine stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2330	MP819_STAT	=	0		Pomp P-819 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2340	MP819_STAT	=	3		Pomp P-819 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2350	MM802_STAT	=	0		Roerwerk M-802 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2360	MM802_STAT	=	3		Roerwerk M-802 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2370	MM804_STAT	=	0		Roerwerk M-804 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2380	MM804_STAT	=	3		Roerwerk M-804 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	2420	SEQ5_RUN	ON	0		Sequence 5 - Besturing doekenfilter running			DATETIME	SECTIME	9	SEQUENCES	
MELD	2450	RESET_SEQ5	ON	0		Sequence 5 - Besturing doekenfilter stop			DATETIME	SECTIME	9	SEQUENCES	
MELD	4490	EO_150	ON	0		SEAC - Besturing klepstation beschikbaar			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4500	EO_151	ON	0		SEAC - 24VDC beschikbaar			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4510	EO_152	ON	0		SEAC - 24VAC beschikbaar			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4520	EO_153	ON	0		SEAC - 3 fasen spanning beschikbaar			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4530	FO_156_1	ON	0		SEAC - P-156.1 O.K.			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4540	FO_156_2	ON	0		SEAC - P-156.2 O.K.			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4550	MO_156_1	ON	0		SEAC - P-156.1 aansturing			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4560	MO_156_2	ON	0		SEAC - P-156.2 aansturing			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4570	XS_112_1	ON	0		SEAC - XEV-112 lucht, spanning aanwezig			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4580	XS_112	ON	0		SEAC - XEV-112 eindstand lucht			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4590	XS_113_1	ON	0		SEAC - XEV-113 water, spanning aanwezig			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4600	XS_113	OFF	0		SEAC - XEV-113 eindstand water			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4610	FI_170	>	30		SEAC - Water injectie gestart			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4620	SEAC_SB	ON	0		SEAC - Control system stand-by			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4630	LIC815_1_VRIJ	ON	0		Vrijgave niveau regeling LIC-815.1 (quench)			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4640	ALLTAGSAUTO	ON	0		Alle motoren, pompen en kleppen in "AUTO"			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4650	M_200	ON	0		Slib & Sludge Roerwerk M-200 running			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4660	M_201	ON	0		Slib & Sludge Roerwerk M-201 running			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4670	P_210	ON	0		SLib & Sludge Pomp P-210 running			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4680	XEV_201	ON	0		Slib & Sludge Klep XEV-201 open			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4681	XEV_201	OFF	0		Slib & Sludge Klep XEV-211 open			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4690	XEV_200	ON	0		Slib & Sludge Klep XEV-200 open			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4700	P_210_FREQ	ON	0		Slib & Sludge Storing freq. regelaar P-210			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4701	P_210_STOR	ON	0		Slib & Sludge Storing pomp P-210			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4710	M_201_STOR	ON	0		Slib & Sludge Storing roerwerk M-201			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4720	LSLL_201	ON	0		Slib & Sludge Laag niveau V-201			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4730	LSH_201	ON	0		Slib & Sludge Hoog niveau V-201			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4740	LSLL_200	ON	0		Slib & Sludge Laag niveau V-200			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4750	LSL_200	ON	0		Slib & Sludge Vooralarm laag niveau V-200			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4751	LSL_201	ON	0		Slib & Sludge Vooralarm laag niveau V-201			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4760	M_200_STOR	ON	0		Slib & Sludge Storing roerwerk M-200			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4780	LSH_200	ON	0		Slib & Sludge Hoog niveau V-200			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4790	SLIB_SP	ON	0		Slib & Sludge Spanning aanwezig			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4800	TZS_176_O	ON	0		Regelklep TCV-176 geheel open			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4810	TZS_176_D	ON	0		Regelklep TCV-176 geheel dicht			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4820	LI_802_1	<=	40		Niveau hydroxide vat V-802 < 40 - bestellen			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4840	NO_INTERLOCK	ON	0		Geen bypass interlock mogelijk vanuit scada			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4850	NO_INTERLOCK	OFF	0		Sleutelschakelaar bypass interlock bediend			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4860	DOEKHEAT1	ON	0		Verwarming doekenfilter conus 1 in bedrijf			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4870	DOEKHEAT2	ON	0		Verwarming doekenfilter conus 2 in bedrijf			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4875	DOEKHEAT3	ON	0		Verwarming doekenfilter conus 3 in bedrijf			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4880	DOEKHEATKOP	ON	0		Verwarming doekenfilter kop in bedrijf			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4890	VIBRO_R	ON	0		VibroControl MK-151 in bedrijf			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	4900	NOODVD_STATUS	ON	0		Noodvoeding RTO stand-by			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	

Groep	Nummer	Tag naam	Cond	Limiet	Deadband	Alarm tekst	VAR1	VAR2	VAR3	VAR4	Prioriteit	Area	Status tag
MELD	4910	NOODVD_NET	ON	0		Netvoeding noodvoeding RTO aanwezig			DATETIME	SECTIME	9	TABLE2	
MELD	5000	XEV162_1_STAT	=	0		Uitvoerklep XEV-162.1 is geopend			DATETIME	SECTIME	9	KLEP_STAT	
MELD	5010	XEV162_1_STAT	=	3		Uitvoerklep XEV-162.1 is gesloten			DATETIME	SECTIME	9	KLEP_STAT	
MELD	5020	XEV162_2_STAT	=	0		Uitvoerklep XEV-162.2 is geopend			DATETIME	SECTIME	9	KLEP_STAT	
MELD	5030	XEV162_2_STAT	=	3		Uitvoerklep XEV-162.2 is gesloten			DATETIME	SECTIME	9	KLEP_STAT	
MELD	5040	XEV162_3_STAT	=	0		Uitvoerklep XEV-162.3 is geopend			DATETIME	SECTIME	9	KLEP_STAT	
MELD	5050	XEV162_3_STAT	=	3		Uitvoerklep XEV-162.3 is gesloten			DATETIME	SECTIME	9	KLEP_STAT	
MELD	1530	MA151_STAT	=	0		Schroef A-151 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1540	MA151_STAT	=	3		Schroef A-151 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1550	MA152_1_STAT	=	0		Schroef A-152.1 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1560	MA152_1_STAT	=	3		Schroef A-152.1 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1590	MA152_STAT	=	0		Schroef A-152 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1600	MA152_STAT	=	3		Schroef A-152 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1790	MA182_STAT	=	0		Schroef A-150.1 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1800	MA182_STAT	=	3		Schroef A-150.1 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1510	MA150_STAT	=	0		Schroef A-150 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1520	MA150_STAT	=	3		Schroef A-150 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1730	MA168_2_STAT	=	0		Schroef A-151.1 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1740	MA168_2_STAT	=	3		Schroef A-151.1 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1710	MA153_STAT	=	0		Shredder A-153 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1720	MA153_STAT	=	3		Shredder A-153 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1570	MA157_STAT	=	0		Snelsluitklep XEV-157 open			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1580	MA157_STAT	=	3		Snelsluitklep XEV-157 dicht			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1890	MK150_STAT	=	0		Blower K-150 running			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	
MELD	1900	MK150_STAT	=	3		Blower K-150 stop			DATETIME	SECTIME	9	MOTOR_STAT	