

Adress	Vrije DI	
Rack 2 slot 4		
100033		
100034		
100035		
100036		
100037		
100038		
100039		
100040	res	
100041	PP007 Auto	PP014 In bedr
100042	PP007 In bedrijf	PP014 hardware Verz storing
100043	PP007 in storing	
100044	PP007 debiet puls	PP014 auto
100045	PP007 res WOV	PP014 water op vloer
100046	PP007 res Manbev	PP014 productie beveiliging
100047	PP007 res	
100048	res	PP014 debietpuls
100049	PP008 Auto	PP104 In bedr
100050	PP008In bedrijf	PP104 hardware Verz storing
100051	PP008 in storing	
100052	PP008 debiet puls	PP104 auto
100053	PP008 res WOV	PP104 water op vloer
100054	PP008 res Manbev	PP104 productie beveiliging
100055	PP008 res	
100056	res	PP104 debietpuls
100057	PP009 Auto	PP015 In bedr
100058	PP009In bedrijf	PP015 hardware Verz storing
100059	PP009 in storing	
100060	PP009 debiet puls	PP015 auto
100061	PP009 res WOV	PP015 water op vloer
100062	PP009 res Manbev	PP015 productie beveiliging
100063	PP009 res	
100064	res	PP015 debietpuls
Rack 2 slot 5		
100065	PP010 Auto	PP105 In bedr
100066	PP010 In bedrijf	PP105 hardware Verz storing
100067	PP010 in storing	
100068	PP010 debiet puls	PP105 auto
100069	PP010 res WOV	PP105 water op vloer
100070	PP010 res Manbev	PP105 productie beveiliging
100071	PP010 res	
100072	res	PP105 debietpuls
100073	PP011 Auto	PP016 in bedrijf
100074	PP011 In bedrijf	PP016 hardware Verz storing
100075	PP011 in storing	PP016 hardware blokkering
100076	PP011 debiet puls	PP016 auto
100077	PP011 res WOV	PP016 wenswaarde auto
100078	PP011 res Manbev	PP016 Live zero
100079	PP011 res	PP016 water op vloer
100080	res	PP016 productie beveiliging
100081	PP012 auto	
100082	PP012 magn. In	PP016 debietmeter puls
100083	PP012 ext stor	PP016 min freq bereikt
100084	PIT012 deb puls	PP016 max freq bereikt
100085	PP012 WOV	
100086	PP012 prod. Bev	
100087	PP012 res	
100088	res	

Digitale ingangen



Adress	Vrije DI	
100089		
100090		
100091		
100092		
100093		
100094		
100095		
100096		
Rack 2 slot 6		
100097	PP-33 Auto	PP 106 in bedrijf
100098	PP-33 In bedrijf	PP-106 hardware Verz storing
100099	PP-33 in storing	PP-106 hardware blokkering
100100	PP-33 debiet puls	PP-106 auto
100101	PP-33 res WOV	PP-106 wenswaarde auto
100102	PP-33 res Manbev	PP-106 Live zero
100103	PP-33 res	PP-106 water op vloer
100104		PP-106 productie beveiliging
100105	PP-34 Auto	
100106	PP-34 In bedrijf	PP-106 debietmeter puls
100107	PP-34 in storing	PP-106 min frequentie bereikt
100108	PP-34 debiet puls	PP-106 max frequentie bereikt
100109	PP-34 res WOV	
100110	PP-34 res Manbev	
100111	PP-34 res	
100112	res	
100113		
100114		
100115		
100116		
100117		
100118		
100119		
100120		
100121		
100122		
100123		
100124		
100125		
100126		
100127		
100128		

Digitale uitgangen



Adress	Vrije DO	
rack3 slot 10	Oude bestemming	Nieuwe bestemming
O00001		
O00002		
O00003		
O00004	PP007 in commando	PP014 in commando
O00005	PP007 in storing	PP014 in storing
O00006	PP007 reserve	PP104 in commando
O00007	PP008 in commando	PP104 in storing
O00008	PP008 in storing	PP015 in commando
O00009	PP008 reserve	PP015 in storing
O00010	PP009 in commando	PP105 in commando
O00011	PP009 in storing	PP105 in storing
O00012	PP009 reserve	PP016 in commando
O00013	PP010 in commando	PP016 preset frequentie
O00014	PP010 in storing	PP016 in storing
O00015	PP010 reserve	PP106 in commando
O00016	PP011 in commando	PP106 preset frequentie
O00017	PP011 in storing	PP106 in storing
O00018	PP011 reserve	
O00019		
O00020		
O00021		
O00022		
O00023		
O00024		
O00025		
O00026		
O00027		
O00028		
O00029		
O00030		
O00031		
O00032		

Analoge ingangen



Adress	Vrije AI	
rack1 slot 5	Oude bestemming	Nieuwe bestemming
300001		
300002		
300003		
300004		
300005		
300006		
300007		
300008		
300009		
300010		
300011		
300012		
300013		
300014		
300015		
300016		
rack1 slot 6		
300018		PP014 Nivometing
300019		PP104 Nivometing
300020		PP015 Nivometing
300021		PP105 Nivometing
300022		PP016 Nivometing
300023		PP016 Motorstroom
300024		PP016 Mot. Frequentie
300025		PP106 Nivometing
300026		PP106 Motorstroom
300027		PP106 Mot. Frequentie
300028		
300029		
300030		
300031		
300032		

Analoge uitgangen

Adress	Vrije AO	
rack1 slot 8	Oude bestemming	Nieuwe bestemming
400001		
400002		
400003		
400004		
400005		
400006		
400007		
400008		
rack1 slot 9		
400009		PP016 setpoint
400010		PP106 Setpoint
400011		
400012		
400013		
400014		
400015		
400016		