

Netzwerk 1:

NAME: GWS-SEN

A DB 130

Netzwerk 2:

L DW 78
L KF +410
>F
S M 181.4

L DW 78
L KF +431
<F
R M 181.4

Netzwerk 3:

A DB 150
L DD 86
L KG 25
>G
S M 181.5

L DD 86
L KG 22
<G
R M 181.5

Netzwerk 4:

L DD 6
L KG 50
>G
S M 181.6

L DD 6
L KG 45
<G
R M 181.6

Netzwerk 5:

A DB 130
L DW 66
L KF +410
>F
S M 174.0

L DW 66
L KF +431
<F
R M 174.0

Netzwerk 6:

L DW 67
L KF +307
>F
S M 174.1

L DW 67
L KF +337

Datei: METREX	Bearb.: M. Jordaen	Moxba - Metrex	RLD Automation
- FB 12 -	geprüft:		
St: 08.04.104 02:24:04	Datum: 24.11.2004		Blatt: 1+

<F
R M 174.1

Netzwerk 7:

A DB 150
L DD 14
L DD 46
-G
L KG 0.415
>G
S M 174.2

L DD 14
L DD 46
-G
L KG 0.38
<G
R M 174.2

U M 174.2
SPB =M001

L DD 14
L DD 46
-G
L KG -0.415
<G
S M 174.2

L DD 14
L DD 46
-G
L KG -0.38
>G
R M 174.2

M001: ***

Netzwerk 8:

L DD 72
L DD 124
-G
L KG 0.415
>G
S M 174.3

L DD 72
L DD 124
-G
L KG 0.38
<G
R M 174.3

U M 174.3
SPB =M001

L DD 72
L DD 124
-G
L KG -0.415
<G
S M 174.3

L DD 72
L DD 124
-G
L KG -0.38
>G
R M 174.3

M001: ***

Datei: METREX	Bearb.: M. Jordaan	Moxba - Metrex	RLD Automation
- FB 12 -	geprüft:		
St: 08.04.104 02:24:04	Datum: 24.11.2004		Blatt: 2+

Netzwerk 9:

L DD 68
L DD 126
-G
L KG 0.415
>G
S M 174.4

L DD 68
L DD 126
-G
L KG 0.38
<G
R M 174.4

U M 174.4
SPB =M001

L DD 68
L DD 126
-G
L KG -0.415
<G
S M 174.4

L DD 68
L DD 126
-G
L KG -0.38
>G
R M 174.4

M001: ***

Netzwerk 10:

L DD 70
L DD 96
-G
L KG 0.415
>G
S M 174.5

L DD 70
L DD 96
-G
L KG 0.38
<G
R M 174.5

U M 174.5
SPB =M001

L DD 70
L DD 96
-G
L KG -0.415
<G
S M 174.5

L DD 70
L DD 96
-G
L KG -0.38
>G
R M 174.5

M001: ***

Datei: METREX	Bearb.: M. Jordaan	Moxba - Metrex	RLD Automation
- FB 12 -	geprüft:		
St: 08.04.104 02:24:04	Datum: 24.11.2004		Blatt: 3+

Netzwerk 11:

```

L      DD 98
L      DD 100
-G
L      KG 0.415
>G
S      M  174.6

L      DD 98
L      DD 100
-G
L      KG 0.38
<G
R      M  174.6

U      M  174.6
SPB    =M001

L      DD 98
L      DD 100
-G
L      KG -0.415
<G
S      M  174.6

L      DD 98
L      DD 100
-G
L      KG -0.38
>G
R      M  174.6

```

M001: ***

Netzwerk 12:

```

A      DB 152
L      DD 30
L      KG 600
>G
S      M  181.7

L      DD 30
L      KG 595
<G
R      M  181.7
***

```

Netzwerk 13:

```

A      DB 152
L      DD 56
L      KG 1000
>G
S      M  174.7

L      DD 56
L      KG 995
<G
R      M  174.7
***

```

Netzwerk 14:

```

A      DB 180
L      DD 33
L      KG 0.1
>G
S      M  177.4

L      DD 33
L      KG 0.05555556
<G
R      M  177.4

```

Datei: METREX	Bearb.: M. Jordaan	Moxba - Metrex	RLD Automation
- FB 12 -	geprüft:		
St: 08.04.104 02:24:04	Datum: 24.11.2004		Blatt: 4+

Netzwerk 15:

```

A      DB 152
L      DD 36
L      KG 1000
>G
S      M 175.0
L      DD 36
L      KG 995
<G
R      M 175.0

UN     M 175.0
=      A 17.7  A 17.7
***

```

A 17.7 A 17.7

TEMP. BED 1 > 1000 GRD.C (BRANDER

Netzwerk 16:

```

L      DD 38
L      KG 1000
>G
S      M 175.1
L      DD 38
L      KG 995
<G
R      M 175.1

UN     M 175.1
=      A 18.0  A 18.0
***

```

A 18.0 A 18.0

TEMP. BED 2 > 1000 GRD.C (BRANDER

Netzwerk 17:

```

A      DB 152
L      DD 24
L      KG 800
<G
S      M 175.2
L      DD 24
L      KG 850
>G
R      M 175.2
***

```

Netzwerk 18:

```

L      DD 22
L      KG 800
<G
S      M 175.3
L      DD 22
L      KG 850
>G
R      M 175.3
***

```

Netzwerk 19:

M 175.3 — & — = A 4.1

A 4.1 A 4.1

START HOOFDBRANDERS

Datei: METREX	Bearb.: M. Jordaan	Moxba - Metrex	RLD Automation
- FB 12 -	geprüft:		
St: 08.04.104 02:24:04	Datum: 24.11.2004		Blatt: 5+

Netzwerk 20:

```

A      DB 152
L      DD 22
L      KG 550
<G
R      M 175.4
L      DD 22
L      KG 600
>G
S      M 175.4

A      DB 182
L      DD 1
L      KG 50
-G
T      DD 3
A      DB 152
L      DD 22
A      DB 182
L      DD 3
<G
R      M 173.7
A      DB 152
L      DD 22
A      DB 182
L      DD 1
>G
S      M 173.7
A      DB 152

***

```

Netzwerk 21:

```

L      DD 24
L      KG 550
<G
R      M 175.5
L      DD 24
L      KG 600
>G
S      M 175.5

***

```

Netzwerk 22:

M 175.4 — & — = A 18.2

A 18.2 A 18.2

OVERBR.SPOELEN T=550-600 GRD.C (B)

Netzwerk 23:

```

A      DB 152
L      DD 30
L      KG 945
<G
R      M 175.6
L      DD 30
L      KG 950
>G
S      M 175.6

***

```

Netzwerk 24:

```

L      DD 14
L      KG 945
<G
R      M 175.7
L      DD 14
L      KG 950

```

Datei: METREX	Bearb.: M. Jordaan	Moxba - Metrex	RLD Automation
- FB 12 -	geprüft:		
St: 08.04.104 02:24:04	Datum: 24.11.2004		Blatt: 6+

```

>G
S      M  175.7
***

```

Netzwerk 25:

```

L      DD  20
L      KG  945
<G
R      M  182.0
L      DD  20
L      KG  950
>G
S      M  182.0
***

```

Netzwerk 26:

```

A      DB  151
L      DD  82
L      KG  190
>G
S      M  182.1
L      DD  82
L      KG  188
<G
R      M  182.1
***

```

Netzwerk 27:

```

A      DB  180

L      DD  151
L      KG  5.2
<G
S      M  182.3

L      DD  151
L      KG  5.2
>G
R      M  182.3

L      DD  151
L      KG  6.9
>G
S      M  182.2

L      DD  151
L      KG  6.9
<G
R      M  182.2
***

```

Netzwerk 28:

```

L      DD  163
L      KG  5.2
<G
S      M  182.5

L      DD  163
L      KG  5.2
>G
R      M  182.5

L      DD  163
L      KG  6.9
>G
S      M  182.4

```

Datei: METREX	Bearb.: M. Jordaen	Moxba - Metrex	RLD Automation
- FB 12 -	geprüft:		
St: 08.04.104 02:24:04	Datum: 24.11.2004		Blatt: 7+

L DD 163
L KG 6.9
<G
R M 182.4

Netzwerk 29:

L DD 175
L KG 5.2
<G
S M 182.7

L DD 175
L KG 5.2
>G
R M 182.7

L DD 175
L KG 6.9
>G
S M 182.6

L DD 175
L KG 6.9
<G
R M 182.6

Netzwerk 30:

L DD 187
L KG 5.2
<G
S M 183.1

L DD 187
L KG 5.2
>G
R M 183.1

L DD 187
L KG 6.9
>G
S M 183.0

L DD 187
L KG 6.9
<G
R M 183.0

Netzwerk 31:

L DD 199
L KG 5.2
<G
S M 183.3

L DD 199
L KG 5.2
>G
R M 183.3

L DD 199
L KG 6.9
>G
S M 183.2

Datei: METREX	Bearb.: M. Jordaan	Moxba - Metrex	RLD Automation
- FB 12 -	geprüft:		
St: 08.04.104 02:24:04	Datum: 24.11.2004		Blatt: 8+

L DD 199
L KG 6.9
<G
R M 183.2

Netzwerk 32:

A DB 152
L DD 24
L KG 400
>G
S M 183.4

L DD 24
L KG 399
<G
R M 183.4

Netzwerk 33:

A DB 151
L DD 98
L KG 12
>G
S M 184.0

L DD 98
L KG 11.5
<G
R M 184.0

Netzwerk 34:

L DD 96
L KG 150
>G
S M 184.1

L DD 96
L KG 145
<G
R M 184.1

Netzwerk 35:

L DD 96
L KG 200
>G
S M 184.2

L DD 96
L KG 195
<G
R M 184.2

Netzwerk 36:

L DD 102
L KG 60
>G
S M 184.3

Datei: METREX	Bearb.: M. Jordaen	Moxba - Metrex	RLD Automation
- FB 12 -	geprüft:		
St: 08.04.104 02:24:04	Datum: 24.11.2004		Blatt: 9+

L DD 102
L KG 55
<G
R M 184.3

Netzwerk 37:

L DD 102
L KG 80
>G
S M 184.4

L DD 102
L KG 75
<G
R M 184.4

Netzwerk 38:

L DD 104
L KG 60
>G
S M 184.5

L DD 104
L KG 55
<G
R M 184.5

Netzwerk 39:

L DD 104
L KG 80
>G
S M 184.6

L DD 104
L KG 75
<G
R M 184.6

Netzwerk 40:

A DB 94
U M 184.2
L DW 7
SE T 7

Netzwerk 41:

Datei: METREX	Bearb.: M. Jordaan	Moxba - Metrex	RLD Automation
- FB 12 -	geprüft:		
St: 08.04.104 02:24:04	Datum: 24.11.2004		Blatt: 10