

WATERSCHAP AA EN MAAS

=====

Waterschap Aa en Maas
Pettelaarpark 70
5216 PP 's-Hertogenbosch

Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch

Onderdeel van de NOTA VAN INLICHTINGEN nr. 2
datum: 8 december 2011

behorend bij besteknr. AM-Z-05-11

Renovatie rioolgemaal Someren-Noord en -Zuid,,
civieltechnische werkzaamheden

De hiernavolgende wijzigingen cq. aanvullingen zijn van kracht als waren zij letterlijk opgenomen in het voornoemde bestek.

0. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

PAR

PAR

1. ALGEMEEN

PAR

PAR

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110100		Deze bestekpost komt te vervallen				
112010		In bestekpost 112010 het volgende aanpassen: De tekst "Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2" vervangen door: "Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2"				
1150		<u>Tijdelijke pompinstallaties (RG Someren-Noord)</u> Onder de hoofdstuktitel de volgende tekst toevoegen: "De situatie van het gemeentelijk vrijverval rioolstelsel is weergegeven op de "bijlage situatie rioolstelsel". De laatste put in het vrijverval stelsel, waaruit gepompt moet worden, is put nr. 0736. Het deksel van deze put dient te worden opgezocht. (post 140060).				
115010		Bij bestekpost 115010 de volgende tekst toevoegen: Na de tekst ".....waarvan het signaal ook wordt doorgemeld naar de beheerder" de volgende tekst toevoegen: "De volgende signalen van de TPI dienen hardwarematig aangeboden te worden aan Waterschap Aa en Maas: - hoogwatervlotter - TPI in storing"				
130040		In bestekpost 130040 het volgende aanpassen: De volgende tekst: "F-52" vervangen door: "tekening bestaande evaluatie"				
130060		In bestekpost 130060 het volgende aanpassen: De volgende tekst: "F-52" vervangen door: "tekening bestaande evaluatie"				
140060		Toevoegen onderstaande bestekpost 140060:				
140060	220199	Het verrichten van grondwerk t.b.v. TPI Grondwerk ten behoeve van het opzoeken en vrijmaken van het deksel van put nr. 0736. (laatste put in het vrij verval rioolstelsel). Te rekenen met een maximale diepte van 1,50 m beneden maaiveld. Vrijgekomen grond gebruiken bij het aanvullen	EUR		N	
163040		Toevoegen onderstaande bestekpost 163040:				
163040	423199	Aanbrengen fundatiesloof tbv gemetseld keerwandje t.b.v. fundatie op staal, als bestaand. Tekening nr. R6-110-005 Fundatiesloof bxh 600 x 250 mm met aanlegniveau als bestaand; lengte 14,0 m. Wapening te verrekenen uit bestekpost 163010.	m3	2,20	V	
163041	421113	Toepassen bekisting t.b.v. liggervormig onderdeel. fundatiesloof 600x250 (bxh), met lengte ca. 14,0 m	m2			7,00 I
		.1.1. . .	Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer	m2			7,00 L
		.3. . .	Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C				
		.1	Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
163042	423121	Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof.	m3		2,20	I
		- ten behoeve van fundatiesloof 600x250				
		1.	Beton van sterkteklasse C 28/35	m3		2,20	L
		.5.	Milieuklasse: Wisselend nat en droog				
		Carbonatatie: XC4				
		Dooizouten of chloriden: XD3				
		Zeewater: n.v.t.				
		Vorst: XF3				
		Agressieve omgeving: n.v.t.				
		. .1. . . .	Consistentie ter keuze van de aannemer				
		. . .4. . .	CEM III/B LH HS 42,5				
	6. .	Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm				
167010		Toevoegen onderstaande bestekpost 167010:				
167010	423501	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	1,00 V		
		prefab fundatieplaat ten behoeve van				
		ondersteuning nieuwe piglanceerinrichting				
		Afmetingen circa 1,20 x 4,00 m, dikte ca. 150 mm				
		Tekening nr. R6-110-005 zie doorsnede A-A en D-D				
		1.5.	Type element: vloerplaat	st		1,00	L
		. .1. . . .	Toe te passen beton:	m3		0,72	L
		sterkteklasse C 28/35				
		waterbindmiddelfactor maximaal 0,45				
		Milieuklasse XC3 en XA3				
		. . .1. . .	Toe te passen betonstaal:				
		Staalkwaliteit FeB 500	kg		100,00	L
170350		Deze bestekpost komt te vervallen				
182020		Toevoegen onderstaande bestekpost 182020:				
182020	711099	Aanbrengen bitumineus dakbedekkingssysteem	m2	40,00 V		
		inclusief aanbrengen aluminium daktrim				
		Situatie: gehele dak van de bovenbouw				
		Tekening nr. R6-110-005				
		Opbouw dakbedekking:				
		- een voorsmeerlaag van asfaltbitumenoplossing,	kg		15,00	L
		circa 0,3 kg/m2				
		- een dampremmende laag van APP gemodificeerd	m2		40,00	L
		gebitumineerd polyestermet MEC, code VB 460 B 14				
		- tweelaagse dakbedekking van APP gemodificeerd	m2		40,00	L
		gebitumineerd polyestermet MEC, code VB 460 A 14				
		volledig gebrand, overlappen 100 mm.				
		Aanbrengen: aluminium daktrim, t.p.v. alle gevels	m		26,00	L
		De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de				
		- voorschriften van fabrikant/leverancier				
		- voorschriften van Vebidak en de en de ontwerp-				
		uitvoeringsrichtlijnen zoals aangegeven in het				
		BDA Dakboek, laatste uitgave.				
		Inclusief 10 jaar verzekerde garantie, volgens				
		bepaling in deel 3.				
182030		Toevoegen onderstaande bestekpost 182030:				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
182030	561102	Aanbrengen coating.	m2	10,40	V	
		aanbrengen betonverf, tegen zijkant dakplaat				
		- inclusief voorafgaand schoonmaken;				
		Tekening nr. R6-110-005				
		2.	Voorbewerking d.m.v.:				
		- het betonoppervlak stralen met water, druk				
		150-200 bar				
		- scherpe kanten afronden (slijpen) en inwendige				
		hoeken ronden met cementmortel				
		.2.	Dichten van de porieën en luchtbellen met				
		cementmortel, zodat een porieëndicht en glad				
		oppervlak wordt verkregen.				
		Ondergrond voorstrijken met Sigmax Universal	m2			10,40 L
		. .9. . . .	Sigma Kwartstone structuurverf aanbrengen in 2				
		lagen. Gerekend is met een totaalverbruik van	m2			10,40 L
		circa 6 liter per 10 m2.				
		Kleur: RAL 9001 (creme wit)				
		. . .5. . .	Aanbrengen d.m.v. spuiten (airless pomp), rollen				
		of kwasten.				
	3. .	Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken				
	1	Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal				
		opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door				
		het bevoegd gezag erkende inrichting				
		Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.				
185020		Bij bestekpost 185020 de volgende tekst aanpassen:				
		in de laatste regel:				
		"zoals aangegeven op de tekening"				
		vervangen door:				
		"Afschotrichting in het werk te bepalen"				
185030		Toevoegen onderstaande bestekpost 185030:				
185030	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	V	
		Aan te brengen, daar waar de tegelverharding is				
		verwijderd (post 112030).				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.5.	In blokverband				
		. .2. . . .	Op zandbed				
		. . .9. . .	Betontegels 1,00 x 1,00 m dikte 60 mm	st			20,00 L
		Geocolor Gigategel Pure black				
		Naden en aansluitingen op constructies afkitten				
	9	Aansluitingen van de nieuwe verhardingen op				
		bestaand dienen op dezelfde hoogte (bovenzijde)				
		ten opzichte van bestaand te worden gerealiseerd				
185060		Toevoegen onderstaande bestekpost 185060:				
185060	459999	Aanbrengen metselwerk steens muur incl. voegwerk	m2	28,00	V	
		Nieuwe keerwand aan de rand van het perceel				
		Tekening nr. R6-110-005 zie doorsnede A-A en				
		plattegrond				
		Aan te brengen op betonnen fundatiesloof volgens				
		bestekpost 163040.				
		Baksteen; rood, als bestaand				
		Formaat: waalformaat				
		Metselverband: wildverband				
		Kwaliteit: metselklinker C				
		Metselmortel: II	I			950,00 L
		Uitvoering: eenzijdig schoon metselwerk				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
185061	459999	Voegen metselwerk	m2		28,00	I
		Betreft het in bestekpost 185060 aangebrachte				
		metselwerk.				
		Metselmortel M3, kleur lichtgrijs (als bestaand)	I		475,00	L
		Voegmortel, cementgebonden				
		Cement: Portland				
		Voeghardheid: VH35				
		Voegtype: platvol gevoegd, kleur n.t.b. / als				
		bestaand				
195010		Bij bestekpost 195010 de eenheid EUR toevoegen				
195020		Bij bestekpost 195020 de eenheid EUR toevoegen				
195040		Bij bestekpost 195040 de volgende tekst aanpassen:				
		in de 2e regel:				
		"910030"				
		vervangen door:				
		"195030"				
212010		In bestekpost 112010 het volgende aanpassen:				
		De tekst				
		"Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2"				
		vervangen door:				
		"Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2"				
215010		Bij bestekpost 115010 de volgende tekst toevoegen:				
		Na de tekst				
		".....waarvan het signaal ook wordt doorgemeld				
		naar de beheerder"				
		de volgende tekst toevoegen:				
		"De volgende signalen van de TPI dienen				
		hardwarematig aangeboden te worden aan Waterschap				
		Aa en Maas:				
		- hoogwatervlotter				
		- TPI in storing"				
230030		Bij bestekpost 230030 de volgende tekst aanpassen:				
		in de 3e regel:				
		"@ @ @"				
		vervangen door:				
		"F-053"				
253013		Bij bestekpost 253013 de volgende tekst aanpassen:				
		De volgende tekst komt te vervallen:				
		"- Het geheel voorzien van een laag Sigmarite				
		sealer, droge laagdikte 40 • m				
		- Het geheel voorzien van Sigmacover DTM coating,				
		droge laagdikte 150 • m				
		- Het geheel voorzien van Sigmacover DTM coating				
		zwart, droge laagdikte 150 • m"				
285020		Bij bestekpost 285020 de volgende tekst aanpassen:				
		in de laatste regel:				
		"zoals aangegeven op de tekening"				
		vervangen door:				
		"Afschotrichting in het werk te bepalen"				
290010		De hoeveelheid resultaatsverplichting aanpassen				
		van 12,00 m naar 9,00 m.				
295010		Bij bestekpost 295010 de eenheid EUR toevoegen				
295020		Bij bestekpost 295020 de eenheid EUR toevoegen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
700010		Bij bestekpost 700010 de volgende tekst aanpassen:			
		in de 8e regel:			
		"-het gebouw grenzend aan de oostzijde....."			
		vervangen door:			
		"-het aangrenzend deel (bedrijfshal) van het			
		gebouw aan de oostzijde....."			
		en tevens de eenheid EUR toevoegen.			
700020		Bij bestekpost 700020 de eenheid EUR toevoegen			
820200		Deze bestekpost komt te vervallen			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		

3. BEPALINGEN

.....

INHOUDSOPGAVE

0. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST	3
1. ALGEMEEN	7
2. BESCHRIJVING	11
2.1 ALGEMENE GEGEVENS	11
04	13
2.2 NADERE BESCHRIJVING	15
1150 Tijdelijke pompinstallaties (RG Someren-Noord)	17
3. BEPALINGEN	23

.....

