

## **Nota van inlichtingen nr. 2 / Staat van wijzigingen behorende bij besteknummer AM-Z-05-11 (rioolgemalen Someren-Noord en –Zuid)**

Op het inschrijvingsbiljet moet worden vermeld dat rekening is gehouden met de Nota van Inlichtingen / Staat van Wijzigingen nummer 1 en 2.

De hiernavolgende wijzigingen cq. aanvullingen zijn van kracht als waren zij letterlijk opgenomen in het voornoemde bestek.

### **Algemeen**

Aan deze Nota van Inlichtingen 2 wordt toegevoegd:

- Tekening.nr. F-51 Riolgemaal Someren-Noord, bouwkundig (bestaande situatie)  
(Deze wordt via aanbestedingskalender.nl beschikbaar gesteld)
- NVI 2 Someren Noord en Zuid vragen en antwoorden.pdf
- Inspectierapport bliksembeveiliging. pdf

### **Deel 2 RAW-deel inz. civieltechnische werkzaamheden**

Behorend tot de Nota van Inlichtingen is het hiernavolgend document, met daarin aanvullingen cq. wijzigingen in de delen 2.2 en 3 van het RAW-besteksdeel (Deel 2 civieltechnisch werk)

*Dit document zal, samen met het ZSU-bestand (aan de NvI aangepaste “zelfstandige inschrijvingsstaat” RAW-deel) nog via de aankondiging op aanbestedingskalender.nl beschikbaar worden gesteld.*

### **Deel 5 Technische uitvoeringsvoorschriften**

Wijziging op de Technische uitvoeringsvoorschriften Riolgemalen Versie Augustus 2011.doc

De schakel- en verdeelinrichtingen dienen zonder smeltveiligheden te worden opgebouwd. Smeltveiligheden mogen alleen toegepast worden indien de normen of de fabrikant(en) van te beveiligen apparaten dit vereisen en na overleg met de directie.