

# Brabant Water BV

## WPB Eindhoven

### I/O-lijst PLC: 13

Auteur: C.Varion

Gezien:

Documentnummer: E-105-095-BK01-030

ijst van toegewezen

- Brabant Water WPB Eindhoven -

**PLC: 13**

**Rack: 1 Slot: 4**

IOAddress:	Aansluitnr:	Kanaalnr:	Tagnummer:	Omschrijving:	IOFunctie:	Opmerking
400001	4	01	PP-042	Winput 042	Setpoint	
400002	8	02	PP-112	Winput 112	Setpoint	
400003	14	03	PP-043	Winput 043	Setpoint	
400004	18	04	PP-113	Winput 113	Setpoint	
400005	24	05	PP-044	Winput 044	Setpoint	
400006	28	06	PP-114	Winput 114	Setpoint	
400007	34	07				
400008	38	08				

## Lijst van toegewezen

- Brabant Water WPB Eindhoven -

**PLC: 13**

**Rack: 1 Slot: 5**

IOAddress:	Aansluitnr:	Kanaalnr:	Tagnummer:	Omschrijving:	IOFunctie:	Opmerking
100001	1	01	PP-042	Winput 042	Voeding in	
100002	2	02	PP-042	Winput 042	Voeding storing	
100003	3	03	PP-042	Winput 042	In bedrijf	
100004	4	04	PP-042	Winput 042	Hardware verzamelstoring	
100005	5	05	PP-042	Winput 042	Hardware blokkering	
100006	6	06	PP-042	Winput 042	Winpomp PP042 auto	
100007	7	07	PP-042	Winput 042	Wenswaarde auto	
100008	8	08	PP-042	Winput 042	Telpuls	
100009	11	09	PP-042	Winput 042	Water op vloer	
100010	12	10	PP-042	Winput 042	Inbraak winput	
100011	13	11	PP-042	Winput 042	winput overbrugd	
100012	14	12	PP-112	Winput 112	Voeding in	
100013	15	13	PP-112	Winput 112	Voeding storing	
100014	16	14	PP-112	Winput 112	In bedrijf	
100015	17	15	PP-112	Winput 112	Hardware verzamelstoring	
100016	18	16	PP-112	Winput 112	Hardware blokkering	
100017	21	17	PP-112	Winput 112	Winpomp PP112 auto	
100018	22	18	PP-112	Winput 112	Wenswaarde auto	
100019	23	19	PP-112	Winput 112	Telpuls	
100020	24	20	PP-112	Winput 112	Water op vloer	
100021	25	21	PP-112	Winput 112	Inbraak winput	
100022	26	22	PP-112	Winput 112	winput overbrugd	
100023	27	23	PP-043	Winput 043	Voeding in	
100024	28	24	PP-043	Winput 043	Voeding storing	
100025	31	25	PP-043	Winput 043	In bedrijf	
100026	32	26	PP-043	Winput 043	Hardware verzamelstoring	
100027	33	27	PP-043	Winput 043	Hardware blokkering	
100028	34	28	PP-043	Winput 043	Winpomp PP043 auto	
100029	35	29	PP-043	Winput 043	Wenswaarde auto	
100030	36	30	PP-043	Winput 043	Telpuls	
100031	37	31	PP-043	Winput 043	Water op vloer	
100032	38	32	PP-043	Winput 043	Inbraak winput	

### Lijst van toegewezen

- Brabant Water WPB Eindhoven -

**PLC: 13**

**Rack: 1 Slot: 6**

IOAddress:	Aansluitnr:	Kanaalnr:	Tagnummer:	Omschrijving:	IOFunctie:	Opmerking
100033	1	01	PP-043	Winput 043	winput overbrugd	
100034	2	02	PP-113	Winput 113	Voeding in	
100035	3	03	PP-113	Winput 113	Voeding storing	
100036	4	04	PP-113	Winput 113	In bedrijf	
100037	5	05	PP-113	Winput 113	Hardware verzamelstoring	
100038	6	06	PP-113	Winput 113	Hardware blokkering	
100039	7	07	PP-113	Winput 113	Winpomp PP113 auto	
100040	8	08	PP-113	Winput 113	Wenswaarde auto	
100041	11	09	PP-113	Winput 113	Telpuls	
100042	12	10	PP-113	Winput 113	Water op vloer	
100043	13	11	PP-113	Winput 113	Inbraak winput	
100044	14	12	PP-113	Winput 113	winput overbrugd	
100045	15	13	PP-044	Winput 044	Voeding in	
100046	16	14	PP-044	Winput 044	Voeding storing	
100047	17	15	PP-044	Winput 044	In bedrijf	
100048	18	16	PP-044	Winput 044	Hardware verzamelstoring	
100049	21	17	PP-044	Winput 044	Hardware blokkering	
100050	22	18	PP-044	Winput 044	Winpomp PP044 auto	
100051	23	19	PP-044	Winput 044	Wenswaarde auto	
100052	24	20	PP-044	Winput 044	Telpuls	
100053	25	21	PP-044	Winput 044	Water op vloer	
100054	26	22	PP-044	Winput 044	Inbraak winput	
100055	27	23	PP-044	Winput 044	winput overbrugd	
100056	28	24	PP-114	Winput 114	Voeding in	
100057	31	25	PP-114	Winput 114	Voeding storing	
100058	32	26	PP-114	Winput 114	In bedrijf	
100059	33	27	PP-114	Winput 114	Hardware verzamelstoring	
100060	34	28	PP-114	Winput 114	Hardware blokkering	
100061	35	29	PP-114	Winput 114	Winpomp PP114 auto	
100062	36	30	PP-114	Winput 114	Wenswaarde auto	
100063	37	31	PP-114	Winput 114	Telpuls	
100064	38	32	PP-114	Winput 114	Water op vloer	

## Lijst van toegewezen

- Brabant Water WPB Eindhoven -

### PLC: 13

### Rack: 1 Slot: 7

IOAddress:	Aansluitnr:	Kanaalnr:	Tagnummer:	Omschrijving:	IOFunctie:	Opmerking
100065	1	01	PP-114	Winput 114	Inbraak winput	
100066	2	02	PP-114	Winput 114	winput overbrugd	
100067	3	03	GH Geb5	Gebouw 5 Velddoornweg	Storing 24V= algemeen	
100068	4	04	GH Geb5	Gebouw 5 Velddoornweg	Storing 24V= PLC	
100069	5	05	GH Geb5	Gebouw 5 Velddoornweg	Inmelding netwachter	
100070	6	06	GH Geb5	Gebouw 5 Velddoornweg	Storing netwachter	
100071	7	07	GH Geb5	Gebouw 5 Velddoornweg	Inmelding HS Trafo 1	
100072	8	08	GH Geb5	Gebouw 5 Velddoornweg	Inmelding HS Trafo 2	
100073	11	09	GH Geb5	Gebouw 5 Velddoornweg	Lampen schakelaar	
100074	12	10	GH Geb5	Gebouw 5 Velddoornweg	Storing overspannings bev.	
100075	13	11	GH Geb5	Gebouw 5 Velddoornweg	Storing Pkzm	
100076	14	12	PP-042	Winput 042 -- FO01	Maximaal frequentie	
100077	15	13	PP-042	Winput 042 -- FO01	Minimaal frequentie	
100078	16	14	PP-112	Winput 112 -- FO01	Maximaal frequentie	
100079	17	15	PP-112	Winput 112 -- FO01	Minimaal frequentie	
100080	18	16	PP-043	Winput 043 -- FO02	Maximaal frequentie	
100081	21	17	PP-043	Winput 043 -- FO02	Minimaal frequentie	
100082	22	18	PP-113	Winput 113 -- FO02	Maximaal frequentie	
100083	23	19	PP-113	Winput 113 -- FO02	Minimaal frequentie	
100084	24	20	PP-044	Winput 044 -- FO03	Maximaal frequentie	
100085	25	21	PP-044	Winput 044 -- FO03	Minimaal frequentie	
100086	26	22	PP-114	Winput 114 -- FO03	Maximaal frequentie	
100087	27	23	PP-114	Winput 114 -- FO03	Minimaal frequentie	
100088	28	24				
100089	31	25	UP01	Accukast	Netstoring 230VAC	
100090	32	26	UP01	Accukast	Storing Gelijkrichting 24V=	
100091	33	27	UP01	Accukast	Storing wisselrichting	
100092	34	28	UP01	Accukast	Storing omschakelinrichting	
100093	35	29	UP01	Accukast	By-pass aan	
100094	36	30	UP01	Accukast	DC-voltage te hoog	
100095	37	31	UP01	Accukast	DC-voltage te laag	
100096	38	32	UP01	Accukast	Kast temperatuur te hoog	

## Lijst van toegewezen

- Brabant Water WPB Eindhoven -

**PLC: 13**

**Rack: 1 Slot: 8**

IOAddress:	Aansluitnr:	Kanaalnr:	Tagnummer:	Omschrijving:	IOFunctie:	Opmerking
000001	1	01	PP-042	Winput 042	Auto commando start	
000002	2	02				
000003	3	03				
000004	4	04	PP-112	Winput 112	Auto commando start	
000005	5	05				
000006	6	06				
000007	7	07	PP-043	Winput 043	Auto commando start	
000008	8	08				
000009	11	09				
000010	12	10	PP-113	Winput 113	Auto commando start	
000011	13	11				
000012	14	12				
000013	15	13	PP-044	Winput 044	Auto commando start	
000014	16	14				
000015	17	15				
000016	18	16	PP-114	Winput 114	Auto commando start	
000017	21	17				
000019	23	19				
000020	24	20				
000021	25	21				
000022	26	22	GH Geb4	Gebouw 4 Velddoornweg	Storing 24V= Algemeen	
000023	27	23	GH Geb4	Gebouw 4 Velddoornweg	Storing 24V= PLC	
000024	28	24	GH Geb4	Gebouw 4 Velddoornweg	Storing Accukast	
000025	31	25	GH Geb4	Gebouw 4 Velddoornweg	Storing netwachter	
000026	32	26	GH Geb4	Gebouw 4 Velddoornweg	Storing HS	
000027	33	27	GH Geb4	Gebouw 4 Velddoornweg	Storing overspannings bev.	
000028	34	28	GH Geb4	Gebouw 4 Velddoornweg	Storing pkzm	
000029	35	29	GH Geb4	Gebouw 4 Velddoornweg	Signalering een der pompen autom.	
000030	36	30	GH Geb4	Gebouw 4 Velddoornweg	zoemer	
000031	37	31	GH Geb4	Gebouw 4 Velddoornweg	Reset blokkering totaal	
000032	38	32				