

Eiwit, AS, DS en tijd voor CIP opnemen bij MDL0 MSAW, MDL0 Esprion en DLP

Issue: 107

Opslag MDL 0 Esprion

Paragraaf 4.1.5: DS, Eiwit o.d. en As o.d. toegevoegd aan de MDL0 Esprion tanks O59, O60, O61, O62

PLC: A01P1

Meting	FL tag	TI Register	Communicatie
DS	p0_drogestof_o60	V3142.	V28122.
Eiwit	p0_eiwit_drogestof_o60	V3140.	V28124.
AS	p0_as_drogestof_o60	V3138.	V28126.
DS	p0_drogestof_o59	V3136.	V28128.
Eiwit	p0_eiwit_drogestof_o59	V3134.	V28130.
AS	p0_as_drogestof_o59	V3132.	V28132.
DS	p0_drogestof_o61	V3148.	V28134.
Eiwit	p0_eiwit_drogestof_o61	V3146.	V28136.
AS	p0_as_drogestof_o61	V3144.	V28138.
DS	p0_drogestof_o62	V3154.	V28140.
Eiwit	p0_eiwit_drogestof_o62	V3152.	V28142.
AS	p0_as_drogestof_o62	V3150.	V28144.

Toevoer / Opslag MDL 0 MSAW

Paragraaf 4.1.7: DS, Eiwit o.d. en As o.d. toegevoegd aan de MDL0 MSAW tanks (zie ook onderstaande graphic) en de CIP tijd (zie tweede graphic hieronder).

PLC: A01P1

Meting	FL tag	TI Register	Communicatie
DS	p0_drogestof_o133	V3142.	V28122.
Eiwit	p0_eiwit_drogestof_o133	V3140.	V28124.
AS	p0_as_drogestof_o133	V3138.	V28126.

Meting	FL tag	TI Register	Communicatie
DS	p0_drogestof_o132	V3136.	V28128.
Eiwit	p0_eiwit_drogestof_o132	V3134.	V28130.
AS	p0_as_drogestof_o132	V3132.	V28132.
DS	p0_drogestof_o82	V3148.	V28134.
Eiwit	p0_eiwit_drogestof_o82	V3146.	V28136.
AS	p0_as_drogestof_o82	V3144.	V28138.
DS	p0_drogestof_o84	V3154.	V28140.
Eiwit	p0_eiwit_drogestof_o84	V3152.	V28142.
AS	p0_as_drogestof_o84	V3150.	V28144.

Bediening MDL 0 Esprion

Paragraaf 4.1.5: CIP voor O59, O60, O61, O62 tijd en O181

PLC: 1B1P2

Meting	FL tag	TI Register	Communicatie
CIP	p3_tijdvcip_o60u	V3262	V28058.
CIP	p3_tijdvcip_o61u	V3267	V28060.
CIP	p3_tijdvcip_o59u	V3257	V28062.
CIP	p3_tijdvcip_o62u	V3272	V28064.
CIP	p3_tijdvcip_o181u	V3297	V28066.

Presentatie in FL is met real, aanlevering vanuit PLC is in puls aantal, tijd tussen pulsen is 6 minuten.

FL tag = TI register / 10

Op fl scherm staat nu tijd in uren, met achter de komma tienden van een uur.

Voor level 2 moet de tijd in minuten aangeleverd worden, hiervoor dient waarde van TI register met 6 vermenigvuldigd te worden.

Level 2 waarde := TI register * 6

Bediening SMDL

Paragraaf 4.1.5: CIP voor O224, O225 en O608

PLC: 1B1P4

Meting	FL tag	TI Register	Communicatie
CIP	p4_tijdvcip_o224u	V3257	V28026.
CIP	p3_tijdvcip_o225u	V3262	V28030.
CIP	p3_tijdvcip_o608u	V3267	V28028.

Presentatie in FL is met real, aanlevering vanuit PLC is in puls aantal, tijd tussen pulsen is 6 minuten.

FL tag = TI register / 10

Op fl scherm staat nu tijd in uren, met achter de komma tienden van een uur.

Voor level 2 moet de tijd in minuten aangeleverd worden, hiervoor dient waarde van TI register met 6 vermenigvuldigd te worden.

Level 2 waarde := TI register * 6