

WP3 IBS

PLC 1B1P2

- ✓ Uitgangs software PLC: 1B1P2_2019_05_02.FSS
- ✓ Laden SFS35, SFS36, SFS37 en SFS38
- ✓ Laden SFP35 en SFP36, header cyclic 1 sec.
- ✓ Invoeren SBR9
- ✓ Invoeren SBR250, oproep SFP35 INLINE = NO
- ✓ Invoeren SBR251
- ✓ Invoeren SBR252
- ✓ Oproep SBR250 met --||-- C500
- ✓ Oproep SBR251 met --||-- C500
- ✓ Oproep SBR252 met --||-- C500
- ✓ Importeren CCR commentaar
- ✓ Header text blocks laatste versie
- ✓ Compare Ladder programma, geen verschil met 1B1P2_2019_05_02_CCR.FSS. Compare resultaat in 1B1P2_20190506_compare.txt
- ✓ Backup PLC programma: 1B1P2_2019_05_08.FSS
- ✓ Level 2: PLC 1B1P2 'online' functioneert

1B1P2_20190506_compare.txt

1	Comparing Ladder:
2	No mismatches in Ladder

PLC 1B1P4

- ✓ Uitgangs software PLC: 1B1P4_20190429.FSS

Netwerk backup en actuele PLC software hebben 4 vergelijkings verschillen: netwerk 269, 284, 286 en 287.

Offline software gelijk gemaakt aan actuele PLC software op 06/05/2019.

- ✓ Geheugen indeling PLC aanpassen, Variable geheugen deel uitbreiden van 20kB naar **60kB**.

Op 06/05/2019 geconstateerd dat online PLC configuratie een variable geheugen ruimte heeft van 60kB. Offline backup is niet up to date!

- ✓ Laden SFS35, SFS36, SFS37 en SFS38
- ✓ Laden SFP35 en SFP36, header cyclic 1 sec.
- ✓ Invoeren SBR9

- ✓ Invoeren SBR250, oproep SFP35 INLINE = NO
- ✓ Invoeren SBR251
- ✓ Invoeren SBR252
- ✓ Oproep SBR250 met --||-- C500
- ✓ Oproep SBR251 met --||-- C500
- ✓ Oproep SBR252 met --||-- C500
- ✓ Importeren CCR commentaar
- ✓ Header text blocks laatste versie
- ✓ Compare Ladder programma, geen verschil met
- ✓ Backup PLC programma: 1B1P4_20190508.FSS
- ✓ Level 2: PLC 1B1P4 'online' functioneert

1B1P4_20190506_compare.txt

```
1 Comparing Ladder:
2   No mismatches in Ladder
```

PLC A01P1

- ✓ Uitgangs software PLC:
- ✓ Laden SFS35, SFS36, SFS37 en SFS38
- ✓ Laden SFP35 en SFP36

Geheugen op 07/05/2019 gewijzigd:
Ladder van 100kB naar 150 kB

Special van 100kB naar 150 kB

- ✓ Invoeren SBR9
- ✓ Invoeren SBR250, oproep SFP35 INLINE = NO
- ✓ Invoeren SBR251
- ✓ Invoeren SBR252
- ✓ Oproep SBR250 met --||-- C500
- ✓ Oproep SBR251 met --||-- C500
- ✓ Oproep SBR252 met --||-- C500
- ✓ Importeren CCR commentaar
- ✓ Compare Ladder programma
- ✓ Backup PLC programma
- ✓ Level 2: PLC A01P1 'online' functioneert

A01P1_20190506_compare.txt

```
1 Comparing Ladder:
2   No mismatches in Ladder
```

PLC A01P2

- ☒ Uitgangs software PLC:
- ☒ Laden SFS35, SFS36, SFS37 en SFS38
- ☒ Laden SFP35 en SFP36, header cyclic 1 sec.
- ☒ Invoeren SBR9
- ☒ Invoeren SBR250, oproep SFP35 INLINE = NO
- ☒ Invoeren SBR251
- ☒ Invoeren SBR252
- ☒ Oproep SBR250 met --||-- C500
- ☒ Oproep SBR251 met --||-- C500
- ☒ Oproep SBR252 met --||-- C500
- ☒ Importeren CCR commentaar
- ☒ Header text blocks laatste versie
- ☒ Compare Ladder programma
- ☒ Backup PLC programma
- ☒ Level 2: PLC A01P2 'online' functioneert

A01P2_20190506_compare.txt

1	Comparing Ladder:
2	No mismatches in Ladder

PLC A02P6

- ☒ Uitgangs software PLC:
- ☒ Laden SFS35, SFS36, SFS37 en SFS38
- ☒ Laden SFP35 en SFP36, header cyclic 1 sec.
- ☒ Invoeren SBR9
- ☒ Invoeren SBR250, oproep SFP35 INLINE = NO
- ☒ Invoeren SBR251
- ☒ Invoeren SBR252
- ☒ Importeren CCR commentaar
- ☒ Oproep SBR250 met --||-- C500
- ☒ Oproep SBR251 met --||-- C500
- ☒ Oproep SBR252 met --||-- C500
- ☒ Header text blocks laatste versie
- ☒ Compare Ladder programma
- ☒ Backup PLC programma
- ☒ Level 2: PLC A02P6 'online' functioneert

A02P6_20190506_compare.txt

- 
- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Comparing Ladder: |
| 2 | No mismatches in Ladder |