

IO lijst AM18002

Opmerkingen/aantekeningen bij document 'IO lijst AM18002.xlsx', versie 1.1

RG Maaijegatweg

Ventilatie bovenbouw van standaard rioolgemaal wordt niet gebruikt, hiervoor in de plaats komt ventilatie FO's .

Indien P&ID codes van RG Maaijegatweg afwijken ten opzichte van standaard rioolgemaal, dienen de codes van P&ID gebruikt te worden.

Ventilatie FO's VL820 is geplaatst op ingangen: I3.5, I3.6 en I3.7, volgens typical van ventilatie bovenbouw. Aansturing ventilator via TC820, tevens staan relais uitgangen (RELAIS 2) van FO's voor temperatuur overschrijding ter beschikking. Voorkeur AA en Maas gaat uit naar gebruik van alleen relais 2 (ni of schakeling) voor aansturing ventilator FO's, TC820 kan daarmee vervallen.

Extra: Vlotterbal opnemen in debietmeter kelder, dit is LS511

RG Donkenweg

Indien P&ID codes van RG Donkenweg afwijken ten opzichte van standaard rioolgemaal, dienen de codes van P&ID gebruikt te worden.

Ventilatie FO's VL820 is door hergebruik van bestaande FO kasten niet noodzakelijk, ventilator in FO kast aansluiten op relais 2 uitgang van FO, deze stuurt FO ventilatie.

Afwijking Pomp schakelaar:

Schakelaar Lokaal/Uit/Remote: Voor RG Donkenweg wordt uitvoering twee-standen schakelaar **Uit/Remote**.

De stand Lokaal is niet van toepassing op RG Donkenweg, Lokaal bedrijf is met name bedoeld om bij conventioneel gemaal de kelder zo leeg mogelijk af t epompen.

De stand lokaal wordt NIET aan de FO gemeld.

RG Nuland

Indien P&ID codes van RG Nuland afwijken ten opzichte van standaard rioolgemaal, dienen de codes van P&ID gebruikt te worden.