

I30

O224

PLC: 1B1P4

Tagnaam	Signaal	ID	Level 3	Level 2
	Status	ST1	V16	
1B1LE4221	Inhoud	UA1	APV4.	
1B1LS4236	LaagLaag	DI1	V1255.9	
	tijd tot CIP	UA2	V3257	
	cmd woord	-	SBR9	
	stat woord 1	-	SBR9	
	stat woord 2	-	SBR9	
	Blokkeren cmd	C1.1	C3564	-
	Blokkeren vrij	C1.1	V3064=2	-
	Blokkeren stat	C1.1	C3564!=2	-
	Vrijgave cmd	C1.2	C3564	-
	Vrijgave vrij	C1.2	V3064=1	-
	Vrijgave stat	C1.2	C3564!=1	-

! Tijd tot CIP

Tijd tot CIP: V-register is aantal pulsen, 1 puls per 6 minuten

O225

PLC: 1B1P4

Tagnaam	Signaal	ID	Level 3	Level 2
	Status	ST1	V18	
1B1LE4241	Inhoud	UA1	APV5.	
1B1LS4256	LaagLaag	DI1	V1256.9	

Tagnaam	Signaal	ID	Level 3	Level 2
	tijd tot CIP	UA2	V3262	
	cmd woord	-	SBR9	
	stat woord 1	-	SBR9	
	stat woord 2	-	SBR9	
	Blokkeren cmd	C1.1	C3565	
	Blokkeren vrij	C1.1	V3065=2	
	Blokkeren stat	C1.1	C3565!=2	
	Vrijgave cmd	C1.2	C3565	
	Vrijgave vrij	C1.2	V3065=1	
	Vrijgave stat	C1.2	C3565!=1	

! Tijd tot CIP

Tijd tot CIP: V-register is aantal pulsen, 1 puls per 6 minuten

O608

PLC: 1B1P4

Tagnaam	Signaal	ID	Level 3	Level 2
	Status	ST1	V20	
1B1LT4263	Inhoud	UA1	APV12.	
1B1LS4263	LaagLaag	DI1	V1202.9	
	tijd tot CIP	UA2	V3267	
	cmd woord	-	SBR9	
	stat woord 1	-	SBR9	
	stat woord 2	-	SBR9	
	Blokkeren cmd	C1.1	C3566	
	Blokkeren vrij	C1.1	V3066=2	
	Blokkeren stat	C1.1	C3566!=2	
	Vrijgave cmd	C1.2	C3566	

Tagnaam	Signaal	ID	Level 3	Level 2
	Vrijgave vrij	C1.2	V3066=1	
	Vrijgave stat	C1.2	C3566!=1	

! Tijd tot CIP

Tijd tot CIP: V-register is aantal pulsen, 1 puls per 6 minuten