

Tag	I/O-adres	PLC Tag	Scada Tag	Communicatie	Ondergrens	Bovengrens	Eenheid	Omschrijving
PP-042	400001	PP_042_SP_Output	PLC13_PP042_Uitsturing	Analoog uit	0.0	100.0	%	Aansturing FO PP-042
PP-112	400002	PP_112_SP_Output	PLC13_PP112_Uitsturing	Analoog uit	0.0	100.0	%	Aansturing FO PP-112
PP-043	400003	PP_043_SP_Output	PLC13_PP043_Uitsturing	Analoog uit	0.0	100.0	%	Aansturing FO PP-043
PP-113	400004	PP_113_SP_Output	PLC13_PP113_Uitsturing	Analoog uit	0.0	100.0	%	Aansturing FO PP-113
PP-044	400005	PP_044_SP_Output	PLC13_PP044_Uitsturing	Analoog uit	0.0	100.0	%	Aansturing FO PP-044
PP-114	400006	PP_114_SP_Output	PLC13_PP114_Uitsturing	Analoog uit	0.0	100.0	%	Aansturing FO PP-114
	400007			Analoog uit				
	400008			Analoog uit				
	400009	AIO_Status_1		Analoog status				Status meldingen anlaage uitgangen