

Tag	I/O-adres	PLC Tag	Scada Tag	Communicatie	Ondergrens	Bovengrens	Eenheid	Omschrijving
LT-120	300001	LT_120_Value	PLC13_LT120_Meetw	Analoog in	0	20	mNAP	Niveaumeting winput 120
FQIT-120	300002	FQIT_120_Valuie	PLC13_FQIT120_Meetw	Analoog in	0	120	m3/h	Debietmeting winput 120
	300003			Analoog in				
	300004			Analoog in				
	300005			Analoog in				
	300006			Analoog in				
	300007			Analoog in				
	300008			Analoog in				
	300009	AIO_Status_2		Analoog status				Status meldingen voorgaande anlaoge ingangen