

Block: DB 20

Name:

Version:

Segment 1: Regelaar DB

```
0: KH 0000
1: KF +1000 ; K
2: KH 0000
3: KF +1000 ; R
4: KH 0000
5: KF +10 ; Ti
6: KH 0000
7: KF +0 ; Td
8: KH 0000
9: KF +0 ; setpoint
10: KH 0000
11: KM 00000000 00000000 ; status woord
12: KF +0 ; handwaarde
13: KH 0000
14: KF +0 ; upper control limit
15: KH 0000
16: KF +0 ; lower control limit
17: KH 0000
18: KH 0000
19: KH 0000
20: KH 0000
21: KH 0000
22: KF +0 ; actuele waarde
23: KH 0000
24: KF +0 ; ruis waarde
25: KH 0000
26: KH 0000
27: KH 0000
28: KH 0000
29: KF +0 ; feedforward waarde
30: KH 0000
31: KH 0000
32: KH 0000
33: KH 0000
34: KH 0000
35: KH 0000
36: KH 0000
37: KH 0000
38: KH 0000
39: KH 0000
40: KH 0000
41: KH 0000
42: KH 0000
43: KH 0000
44: KH 0000
45: KH 0000
46: KH 0000
47: KH 0000
48: KF +0 ; controller output
49: KH 0000
50: KH 0000
```