

Block: FB 1

Name:
Version:

Segment 1:

NAMINITIAL.

L	KF +0		
T	MB 101		
T	MB 102		
T	MB 103		
T	MB 104		
T	MB 121		
T	MB 122		
T	MB 123		
T	MB 124		
T	MB 125		
T	MB 126		
T	MB 127		
T	MB 128		
T	MB 12		
L	KF +120		
T	MW 66	TXNR_COPY	Hulp voor Tekstdisplay
T	MW 14	TXNR	Binaire code tekstadres
L	KY 10,1		
T	MW 16	QELL	Plaats van variabele
A	DB 15	DB 15	Databouwsteen in- en uitschakelpeilen
L	DW 1		
T	MW 38	IN_X1	Inschakelpeil X1
L	DW 2		
T	MW 40	IN_X2	Inschakelpeil X2
L	DW 3		
T	MW 42	IN_X3	Inschakelpeil X3
L	DW 4		
T	MW 44	IN_X4	Inschakelpeil X4
L	DW 6		
T	MW 48	UIT_X1	Uitschakelpeil X1
L	DW 7		
T	MW 50	UIT_X2	Uitschakelpeil X2
L	DW 8		
T	MW 52	UIT_X3	Uitschakelpeil X3
L	DW 9		
T	MW 54	UIT_X4	Uitschakelpeil X4
L	KF +1		
T	MW 34	NIVEAU	Waarde nivometing (binair)
U	M 0.0	M 0.0	Dummymerker
ON	M 0.0	M 0.0	Dummymerker
R	M 120.2	STUUR_K1	Stuurstroom K1
R	M 120.3	STUUR_B1	Stuurstroom B1
R	M 120.4	OVERSP_HK1	Overspanningsbeveiliging HK1
R	M 120.5	OVERSP_HK2	Overspanningsbeveiliging HK2
R	M 120.6	M 120.6	Pomp 1 stuurstroom
R	M 120.7	M 120.7	Pomp 1 thermisch/maximaal
S	M 101.0	GRAF1STAP0	Grafcet 1 stap 0
S	M 102.0	GRAF2STAP0	Grafcet 2 stap 0
S	M 103.0	GRAF3STAP0	Grafcet 3 stap 0
S	M 104.0	GRAF4STAP0	Grafcet 4 stap 0
S	M 75.6		
S	M 75.7	M 75.7	
L	KF +0		
T	MW 178	MW 178	Wachttijd bij spanningsuitval
M00L:	MW 178	MW 178	Wachttijd bij spanningsuitval
L	KF +1		
+F			
T	MW 178	MW 178	Wachttijd bij spanningsuitval
L	KH FFFF		
SPA	OB 160		
L	KH 7500		
L	MW 178	MW 178	Wachttijd bij spanningsuitval
<=F			
SPB	=M001		

DB 15	DB 15		Databouwsteen in- en uitschakelpeilen
M 0.0	M 0.0		Dummymerker
M 75.7	M 75.7		
M 101.0	GRAF1STAP0		Grafcet 1 stap 0
M 102.0	GRAF2STAP0		Grafcet 2 stap 0
M 103.0	GRAF3STAP0		Grafcet 3 stap 0

M 104.0	GRAF4STAP0	Grafcet 4 stap 0
M 120.2	STUUR_K1	Stuurstroom K1
M 120.3	STUUR_B1	Stuurstroom B1
M 120.4	OVERSP_HK1	Overspanningsbeveiliging HK1
M 120.5	OVERSP_HK2	Overspanningsbeveiliging HK2
M 120.6	M 120.6	Pomp 1 stuurstroom
M 120.7	M 120.7	Pomp 1 thermisch/maximaal
MW 14	TXNR	Binaire code tekstadres
MW 16	QELL	Plaats van variabele
MW 34	NIVEAU	Waarde nivometing (binair)
MW 38	IN_X1	Inschakelpeil X1
MW 40	IN_X2	Inschakelpeil X2
MW 42	IN_X3	Inschakelpeil X3
MW 44	IN_X4	Inschakelpeil X4
MW 48	UIT_X1	Uitschakelpeil X1
MW 50	UIT_X2	Uitschakelpeil X2
MW 52	UIT_X3	Uitschakelpeil X3
MW 54	UIT_X4	Uitschakelpeil X4
MW 66	TXNR_COPY	Hulp voor Tekstdisplay
MW 178	MW 178	Wachttijd bij spanningsuitval

Segment 2:

A	DB 51	DB 51	Communicatie-interface met TD-17 disp
L	KF +1		
T	DW 64		
BE			
DB 51	DB 51		Communicatie-interface met TD-17 disp