

Block: FB 7

Comment: Constant niveau: metingen
Name: CN-UIT
Version: 0.0

Segment 1:

Toerental van pomp 2 of 4 wordt op nul gezet indien
de bedrijfsmelding van de betreffende pomp niet (meer)
aanwezig is.

NAMFB7

Segment 2: Reset toerental in pomp 2 of 4 uit bedrijf

U	E	13.5	103Q6	Pomp 2 in bedrijf
SPB	=EX0			
L	KF	+0		
T	MW	36	RPM_P2	Pomp 2 toerental rpm (binair)
EX0NOP	0			
U	E	15.5	109Q6	Pomp 4 in bedrijf
SPB	=EX1			
L	KF	+0		
T	MW	46	RPM_P4	Pomp 4 toerental rpm (binair)
EX1NOP	0			
BE				
E	13.5	103Q6	Pomp 2 in bedrijf	
E	15.5	109Q6	Pomp 4 in bedrijf	
MW	36	RPM_P2	Pomp 2 toerental rpm (binair)	
MW	46	RPM_P4	Pomp 4 toerental rpm (binair)	