

Block: OB 1

Name:
Version:

Segment 1:

SPA PB 1	Plc sto	Detectie PLC storing
SPA PB 2	PB 2	Cycluspuls bij span.uitval-terugkeer
SPA PB 5	Generator	Klokpulsgeneratoren
SPA PB 6	NivReg	Constant niveauregeling
SPA PB 10	meting	Niveaumeting
SPA PB 15	stromen	Meting en omzetting motorstromen
SPA PB 25	P.volgorde	Pompvolgorde schakeling
SPA PB 30	aanst. PB	Paraat melding en aansturing pompen
SPA PB 31	STAFFEL	Aansturing staffelen in/uitslag bedrijf
SPA PB 50	Start_teller	Telling aantal starts
SPA PB 55	PB 55	Telling aantal kWh dag/nacht
SPA PB 60	Storingen	Storingen
SPA PB 65	U + niet U	Storingen urgent/niet urgent
SPA PB 70	Telefoon	Telefoonmeldingen
SPA PB 75	Zoemer	Aansturing zoemer/ en rest sign.lampen
SPA PB 85	Blindsch	Blindschema
SPA PB 200	SCADA	Communicatie met SBC (tbv B0A)
SPA PB 99	Display	DB98-Vars vullen tbv textdisplay

PB 1	Plc sto	Detectie PLC storing
PB 2	PB 2	Cycluspuls bij span.uitval-terugkeer
PB 5	Generator	Klokpulsgeneratoren
PB 6	NivReg	Constant niveauregeling
PB 10	meting	Niveaumeting
PB 15	stromen	Meting en omzetting motorstromen
PB 25	P.volgorde	Pompvolgorde schakeling
PB 30	aanst. PB	Paraat melding en aansturing pompen
PB 31	STAFFEL	Aansturing staffelen in/uitslag bedrijf
PB 50	Start_teller	Telling aantal starts
PB 55	PB 55	Telling aantal kWh dag/nacht
PB 60	Storingen	Storingen
PB 65	U + niet U	Storingen urgent/niet urgent
PB 70	Telefoon	Telefoonmeldingen
PB 75	Zoemer	Aansturing zoemer/ en rest sign.lampen
PB 85	Blindsch	Blindschema
PB 99	Display	DB98-Vars vullen tbv textdisplay
PB 200	SCADA	Communicatie met SBC (tbv B0A)

Segment 2: Tekstdisplay TD17

L	KY 51,0	
SPA	FB 51	FB 51
NAMTDOP:511		TD17-communicatie (Siemens-system)
BE		
FB 51	FB 51	TD17-communicatie (Siemens-system)