

Block: PB 15

Name:
Version:


Segment 1:

A DB 10 DB 10

Databouwsteen meet-en tellerwaarden

DB 10 DB 10

Databouwsteen meet-en tellerwaarden

Segment 2: Pomp 2 toerentalmeting 96-360rpm
FB 250

FB 250 FB 250
M 0.1 M 0.1
M 20.4 M 20.4
M 20.5 M 20.5
M 20.7 M 20.7
MW 36 RPM_P2

Standaard bouwsteen inlezen en norm.
Tatigkeitsbit FB 250
Pomp 2 toerental: draadbreekdetectie
Pomp 2 toerental: overschreiding bereik
Pomp 2 toerental: hulpmerker
Pomp 2 toerental rpm (binair)


Segment 3:

FB 7



FB 7 ConstNivMt

Const.niv.: metingen

Segment 4: Pomp 4: meting toerental 96-360rpm
FB 250

FB 250 FB 250
M 0.1 M 0.1
M 28.4 M 28.4
M 28.5 M 28.5
M 28.7 M 28.7
MW 46 RPM_P4

Standaard bouwsteen inlezen en norm.
Tatigkeitsbit FB 250
Pomp 4 toerental: draadbreekdetectie
Pomp 4 toerental: overschreiding bereik
Pomp 4 toerental: hulpmerker
Pomp 4 toerental rpm (binair)

Segment 5:


FB 7



FB 7 ConstNivMt


Const.niv.: metingen

Segment 6:




FB 250	FB 250	Standaard bouwsteen inlezen en norm.
M 0.1	M 0.1	Tatigkeitsbit FB 250
M 5.0	M 5.0	
M 5.1	M 5.1	Pomp 1 draadbreukdetectie
M 5.2	M 5.2	Pomp 1 overschreiding bereik
MW 72	I_P1	Pomp 1 motorstroom waarde binair


Segment 7:



Segment 8:




Segment 9:



E 12.5 100Q6 Pomp 1 in bedrijf

Segment 10:




FB 250	FB 250	Standaard bouwsteen inlezen en norm.
M 0.1	M 0.1	Tatigkeitsbit FB 250
M 6.0	M 6.0	
M 6.1	M 6.1	Pomp 2 draadbreukdetectie
M 6.2	M 6.2	Pomp 2 overschreiding bereik
MW 76	I_P2	Pomp 2 motorstroom waarde binair

Segment 11:




M 31.1 M 31.1 Hulpmerker
M 190.2 M 190.2 Hulpmerker

Segment 12:




FB 241 FB 241 Standaard bouwsteen binair naar bcd
M 6.3 M 6.3 Pomp 2 teken (+/-) bcd waarde
MB 107 MB 107 Karakter 4,5 bcd waarde pomp 2
MW 76 I_P2 Pomp 2 motorstroom waarde binair

Segment 13:




E 13.5 103Q6 Pomp 2 in bedrijf

Segment 14:




FB 250 FB 250 Standaard bouwsteen inlezen en norm.
M 0.1 M 0.1 Tatigkeitsbit FB 250
M 5.4 M 5.4 Blokkeermerker
M 7.1 M 7.1 Pomp 3 draadbreekdetectie
M 7.2 M 7.2 Pomp 3 overschreiding bereik
MW 80 I_P3 Pomp 3 motorstroom waarde binair

Segment 15:




M 31.1 M 31.1 Hulpmerker
M 190.3 M 190.3 Hulpmerker

Segment 16:




FB 241 FB 241 Standaard bouwsteen binair naar bcd
M 7.3 M 7.3 Pomp 3 teken (+/-) bcd waarde
MB 108 MB 108 Karakter 4,5 bcd waarde pomp 3
MW 80 I_P3 Pomp 3 motorstroom waarde binair

Segment 17:



E 14.5 106Q6 Pomp 3 in bedrijf

Segment 18:




FB 250	FB 250	Standaard bouwsteen inlezen en norm.
M 0.1	M 0.1	Tatigkeitsbit FB 250
M 8.0	M 8.0	
M 8.1	M 8.1	Pomp 4 draadbreekdetectie
M 8.2	M 8.2	Pomp 4 overschreiding bereik
MW 84	I_P4	Pomp 4 motorstroom waarde binair

Segment 19:




M 31.1	M 31.1	Hulpmerker
M 190.4	M 190.4	Hulpmerker

Segment 20:



FB 241	FB 241	Standaard bouwsteen binair naar bcd
M 8.3	M 8.3	Pomp 4 teken (+/-) bcd waarde
MB 109	MB 109	Karakter 4,5 bcd waarde pomp 4
MW 84	I_P4	Pomp 4 motorstroom waarde binair

Segment 21:



E 15.5 109Q6 Pomp 4 in bedrijf


Segment 22:

L	KF +0	
T	MW 92	I_LENS1

Lenspomp 1 motorstroom waarde binair


MW 92 I_LENS1 Lenspomp 1 motorstroom waarde binair

Segment 23:




FB 241	FB 241	Standaard bouwsteen binair naar bcd
M 10.3	M 10.3	Lenspomp 1 teken (+/-) bcd waarde
MB 111	MB 111	Karakter 4,5 bcd waarde lenspomp 1
MW 92	I_LENS1	Lenspomp 1 motorstroom waarde binair

Segment 24:



FB 250	FB 250	Standaard bouwsteen inlezen en norm.
M 0.1	M 0.1	Tatigkeitsbit FB 250
M 11.0	M 11.0	
M 11.1	M 11.1	Lenspomp 2 draadbreekdetectie
M 11.2	M 11.2	Lenspomp 2 overschreiding bereik
MW 96	I_LENS2	Lenspomp 2 motorstroom waarde binair

Segment 25:



FB 241	FB 241	Standaard bouwsteen binair naar bcd
M 11.3	M 11.3	Lenspomp 2 teken (+/-) bcd waarde
MB 112	MB 112	Karakter 4,5 bcd waarde lenspomp 2
MW 96	I_LENS2	Lenspomp 2 motorstroom waarde binair

Segment 26: