

Block: PB 20

Name:
Version:

Segment 1: open regelaar DB

Regelaar voor bepaling gevraagde capaciteit.

A DB 20

Segment 2: Waarden voor regelaar doorgeven

```

L   KF +0                      ; regelaar is geschaald: 0 -2000
T   DW 16                      ; lower control limit
L   KF +2000
T   DW 14                      ; upper control limit

L   DW 9
T   MW 252   MW252             Const.niv.reg: Rest interval aanp.toeren
L   MW 182   ACT_Setp          Aktief setpoint const.niveaureg.      ; waarde is 0% -100%
L   KF +20
XF
T   DW 9                      ; setpoint regelaar [0 - 2000]

L   MW 34   NIVEAU             Waarde nivometing (binair)
L   KF +20
XF
T   DW 22                      ; actuele waarde (meting) regelaar [0 - 2000]
***

```

```

MW 34   NIVEAU             Waarde nivometing (binair)
MW 182   ACT_Setp          Aktief setpoint const.niveaureg.
MW 252   MW252             Const.niv.reg: Rest interval aanp.toeren

```

Segment 3: Handwaarde regelaar

```

L   KF +0                      ; normale hand waarde = 0
T   DW 12

L   DW 9
L   MW 252   MW252             Const.niv.reg: Rest interval aanp.toeren
>F
=   M 255.0                    ; setpoint vergroot, gebruik boost
ON  M 98.0   BEDRIJFS_TYPE      Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
O   M 255.0
=   D 11.0
UN  M 255.0
SPB =ENDE
A   DB 15   DB 15              Databouwsteen in- en uitschakelpelen
L   DW 51
L   KF +4
XF
A   DB 20                      ; regelaar databouwsteen
T   DW 12
ENDNOP 0
***

```

```

DB 15   DB 15              Databouwsteen in- en uitschakelpelen
M 98.0   BEDRIJFS_TYPE      Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo
MW 252   MW252             Const.niv.reg: Rest interval aanp.toeren

```

Segment 4:

SPA OB 251

Segment 5: Activeer regelaar, na initialisatie

D 11.2 ———— & ———— R ———— D 11.2

Segment 6:

L	DW 48	; output regelaar [0 -2000]
L	KF +5	
/F		
T	DW 50	; gevraagde capaciteit [0 - 400]
BE		

Datei: NWVR15	Bearb.: M. Jordaan	Gemaal Hollands Diep	
- PB 20 -	geprüft:		
St: 25.01.2009 21:44:43	Datum: 15.02.2009		Blatt: 2