
























































bam techniek


Vesliging 's-Hertogenbosch


Getekend EHa	Datum 06. Dec. 2002	Proj. nr. 20021070
Opdrachtgever	WATERSCHAP DE AAR	
Naam adviesbureau	GTD OOST-BRABANT	
Projectnaam	RIJOLGEMAAL AARLE-RIXTEL	

STUURSTROOM
PLC RACK 0 POSITIE 8
DIGITAAL IN

Uitgave	built	Blad 620	van 4003	621 >>
AA 74130 11 0100				Blad 620
Uitgave	3			<< 611







BEORADINGSKOKER	
TEHALIT BAG	
BAG-60025	30x65
BAG-60040	46x65
BAG-60060	66x65
BAG-60080	86x65
BAG-60100	107x65
BAG-60120	126x65

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ONDERDEEL CODERING	TOTAAL AANTAL	ARTIKELOMSCHRIJVING	TYPENUMMER	FABRIKANT	BAW TECHNIEK ARTIKELNUMMER				
110K2	3	Universeel hulprelais 230Vac 3W 10A	UF3-230VAC N	Kuhnke	KUH.UF3-230VAC N				
110K2	6	Relaisvoet voor UF3 hulprelais	Z 345	Kuhnke	KUH.Z345				
110S3	3	Omschakelaar 2-p 2-standen 1-2	CH10A221FTZ+PRC+SG	Kraus & Naimer	K+N.CH10A221FTZ+PRC+SG				
110S3	2	tekst: N000-AUTO	SPEC. GRAVERING	Kraus & Naimer	K+N.GRAV N000-AUTO				
110K3	2	Tijdrelais sterddriehoek 230Vac	TE 55-240	ABB	ABB.TE 55-240				
110K5	2	Magneetschakelaar 12A 5.5kW 230Vac	A12-30-1088	ABB	ABB.A12-30-1088				
110K5	4	Hulpcontactblok 1M front voor A9-A110	CA5-10	ABB	ABB.CA5-10				
110K5	6	Netfilter voor A9-A40 110-250Vac	RC5-1/250	ABB	ABB.RC5-1/250				
110K7	2	Magneetschakelaar 9A 4kW 230Vac	A9-30-0188	ABB	ABB.A9-30-0188				
110K7	4	Hulpcontactblok 1M front voor A9-A110	CA5-10	ABB	ABB.CA5-10				
110K7	6	Netfilter voor A9-A40 110-250Vac	RC5-1/250	ABB	ABB.RC5-1/250				
110K8	2	Magneetschakelaar 12A 5.5kW 230Vac	A12-30-0188	ABB	ABB.A12-30-0188				
110K8	6	Netfilter voor A9-A40 110-250Vac	RC5-1/250	ABB	ABB.RC5-1/250				
111K1	2	Thermistorrelais Custorapid automatischreset	C505.02 220/240 VAC	ABB	ABB.C505.02 220/240 VAC				
111K5	2	Niveaubewakingsrelais 230Vac	S 1961 156 230	Electromatic	ELE.S 1961 156 230				
111K5	2	Aansluitvoet 11-pens standaard	S411	Electromatic	ELE.S411				
200U1	1	Magnetische flowmeter	PROMAG 53W	Endress & Hauser	E+H.PROMAG 53W				
200F1	8	Automatische zekering 2p C-2A	S 262-C 2	ABB	ABB.S 262-C 2				
200F1	11	Hulpcontactblok S260/270/280 1M+1V	S 2-H 11	ABB	ABB.S 2-H 11				
200K7.1	6	Opto coupler t.b.v. PLC interface	PLC-OSC-240C/480C/100	Phoenix	PHO.PLC-OSC-240C/480C/100				
200K7.2		Opto coupler t.b.v. PLC interface	PLC-OSC-240C/480C/100	Phoenix					
201U1	1	Niveau meting	MET614	Vega	VEG.MET614				
201F1	8	Automatische zekering 2p C-2A	S 262-C 2	ABB	ABB.S 262-C 2				
201F1	11	Hulpcontactblok S260/270/280 1M+1V	S 2-H 11	ABB	ABB.S 2-H 11				
201U2	1	Druktransmitter D76; 0-10m; 12m kabel	D76.XKA4X210C1CXL	Vega	VEG.D76.XKA4X210C1CXL				
201K4	3	Universeel hulprelais 24Vdc 3W 10A	UF3-24VDCN	Kuhnke	KUH.UF3-24VDCNF				
201K4	6	Relaisvoet voor UF3 hulprelais	Z 345	Kuhnke	KUH.Z345				
201U7	1	Draaispoelmeter 4-20mA; schaal 0-100%	DIV72 4-20MA/0-100% KL 1.5	Fagel	FAG.DIV72 4-20MA/0-100%				
205S1	2	Vlotterbal met 13m std kabel	ENN-10	ITT Flygt	FLY.ENN-10				
205F1	8	Automatische zekering 2p C-2A	S 262-C 2	ABB	ABB.S 262-C 2				
205F1	11	Hulpcontactblok S260/270/280 1M+1V	S 2-H 11	ABB	ABB.S 2-H 11				
205K1	3	Universeel hulprelais 24Vdc 3W 10A	UF3-24VDCN	Kuhnke	KUH.UF3-24VDCNF				
205K1	6	Relaisvoet voor UF3 hulprelais	Z 345	Kuhnke	KUH.Z345				
205S5	2	Vlotterbal met 13m std kabel	ENN-10	ITT Flygt	FLY.ENN-10				
205F5	8	Automatische zekering 2p C-2A	S 262-C 2	ABB	ABB.S 262-C 2				
205F5	11	Hulpcontactblok S260/270/280 1M+1V	S 2-H 11	ABB	ABB.S 2-H 11				
205K5	3	Universeel hulprelais 24Vdc 3W 10A	UF3-24VDCN	Kuhnke	KUH.UF3-24VDCNF				
205K5	6	Relaisvoet voor UF3 hulprelais	Z 345	Kuhnke	KUH.Z345				
210F1	8	Automatische zekering 2p C-2A	S 262-C 2	ABB	ABB.S 262-C 2				
210F1	11	Hulpcontactblok S260/270/280 1M+1V	S 2-H 11	ABB	ABB.S 2-H 11				
210K1	6	Opto coupler t.b.v. PLC interface	PLC-OSC-240C/480C/100	Phoenix	PHO.PLC-OSC-240C/480C/100				
210K2	1	Ingangs opto-coupler	DEK-0E-240C/240C/100KHZ	Phoenix	PHO.DEK-0E-240C/240C/100K				
210K5	6	Opto coupler t.b.v. PLC interface	PLC-OSC-240C/480C/100	Phoenix	PHO.PLC-OSC-240C/480C/100				
210K5	6	Opto coupler t.b.v. PLC interface	PLC-OSC-240C/480C/100	Phoenix					
210K7		Opto coupler t.b.v. PLC interface	PLC-OSC-240C/480C/100	Phoenix					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ONDERDEEL CODERING	TOTAAL AANTAL	ARTIKELOMSCHRIJVING	TYPENUMMER	FABRIKANT	BAM TECHNIEK ARTIKELNUMMER				
300U0	1	Montagerail voor S7-300 PLC 482mm	6ES7-390-1AE80-0AA0	Siemens	SIE. 6ES7-390-1AE80-0AA0				
300U4	1	CPU 315 DP	6ES7-315-2AF03-0AB0	Siemens	SIE. 6ES7-315-2AF03-0AB0				
300U4	1	Batterijmodule	6ES7-971-1AA00-0AA0	Siemens	SIE. 6ES7-971-1AA00-0AA0				
301U1	2	Reserverings module (Dummy)	6ES7-370-1AA01-0AA0	Siemens	SIE. 6ES7-370-1AA01-0AA0				
301U2	1	Analoge ingangen 8xV/I/R/Pt	6ES7-331-7KF01-0AB0	Siemens	SIE. 6ES7-331-7KF01-0AB0				
301U2	5	Front connector 20p schroefverbinding	6ES7-392-1AJ00-0AA0	Siemens	SIE. 6ES7-392-1AJ00-0AA0				
301U3	2	Reserverings module (Dummy)	6ES7-370-1AA01-0AA0	Siemens	SIE. 6ES7-370-1AA01-0AA0				
301U4	3	Digitale ingangen 16x24Vdc	6ES7-321-1BH01-0AA0	Siemens	SIE. 6ES7-321-1BH01-0AA0				
301U4	5	Front connector 20p schroefverbinding	6ES7-392-1AJ00-0AA0	Siemens	SIE. 6ES7-392-1AJ00-0AA0				
301U5	3	Digitale ingangen 16x24Vdc	6ES7-321-1BH01-0AA0	Siemens	SIE. 6ES7-321-1BH01-0AA0				
301U5	5	Front connector 20p schroefverbinding	6ES7-392-1AJ00-0AA0	Siemens	SIE. 6ES7-392-1AJ00-0AA0				
301U6	3	Digitale ingangen 16x24Vdc	6ES7-321-1BH01-0AA0	Siemens	SIE. 6ES7-321-1BH01-0AA0				
301U6	5	Front connector 20p schroefverbinding	6ES7-392-1AJ00-0AA0	Siemens	SIE. 6ES7-392-1AJ00-0AA0				
301U7	1	Digitale uitgangen 2x8x24Vdc 0,5A	6ES7-322-1BH00-0AA0	Siemens	SIE. 6ES7-322-1BH00-0AA0				
301U7	5	Front connector 20p schroefverbinding	6ES7-392-1AJ00-0AA0	Siemens	SIE. 6ES7-392-1AJ00-0AA0				
305U1	1	Touch panel TP27-10 10,4" kleur met 1Mb Flash	6AV3-627-1QL01-0AX0	Siemens	SIE. 6AV3-627-1QL01-0AX0				
400D1	2	Toegeleverd			TOEGELEVERD				
400X2	1	Overspanningsbev. telecom opbouw	WT-RJ 12-S/FM A/K AP	Phoenix	PHOE.WT-RJ 12-S/FM A/K AP				
412K1	9	Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix	PHO. PLC-RSC-240C/21				
412K2		Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix					
421S5	3	Onschakelaar 2-p 2-standen 1-2	CH10A221FT2+PRC+SG	Kraus & Naimer	K+N. CH10A221FT2+PRC+SG				
620S1	1	Drukknop blauw	04.704.010.6	ERD Figroen	ERD. 04.704.010.6				
620S1	2	Schakелеlement m	04.704.900.1	ERD Figroen	ERD. 04.704.900.1				
620S2	1	Drukknop transparant	04.704.010.7	ERD Figroen	ERD. 04.704.010.7				
620S2	2	Schakелеlement m	04.704.900.1	ERD Figroen	ERD. 04.704.900.1				
800K1	9	Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix	PHO. PLC-RSC-240C/21				
800K2		Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix					
800K3		Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix					
800K4		Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix					
801H3	1	Signaalarmatuur rood	04.704.002.2	ERD Figroen	ERD. 04.704.002.2				
801H4	1	Signaalarmatuur wit	04.704.002.9	ERD Figroen	ERD. 04.704.002.9				
801H5	2	Signaalarmatuur blauw	04.704.002.6	ERD Figroen	ERD. 04.704.002.6				
801K5	9	Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix	PHO. PLC-RSC-240C/21				
801H6	2	Signaalarmatuur blauw	04.704.002.6	ERD Figroen	ERD. 04.704.002.6				
801K6	9	Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix	PHO. PLC-RSC-240C/21				
801K7		Interfacerelais 24Vdc	PLC-RSC-240C/21	Phoenix					
	1	Schakelkast 600x1200x300 plaatstaal	RE 1260.600	Rittal	RIT. RE 1260.600				
	1	Wandbevestigingsbeugel messing vernikkeld	KL 1580.000	Rittal	RIT. KL 1580.000				